

”DEBRECENI CAMPUS” Nonprofit Közhasznú KFT.

D e b r e c e n

Kassai út 26.

Tűzvédelmi Szabályzat

2024

Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft.

Debrecen, Kassai u. 26.

Egységek:

Agrár Étterem
Campus Hotel Étterem és
Bowling büfé
Nagyerdei Étterem
Balázsházy büfé
Campus Bistro
Főépület büfé
Kémia büfé
Agrár GVK büfé
Agrár Aula büfé
MK konyha
MK büfé
Jogi kar büfé
Infó kar büfé
Augusztai menza
Elméleti tömb menza
Lovarda szórakoztató
Kazánház szórakoztató
Klinika Klub szórakoztató
Hall szórakoztató
Koli Klub Kávéház
Nagyerdei Víztorony szórakoztató
KLK Market
Campus Bowling
Stadion büfék

Debrecen, Böszörményi u. 138.
Debrecen, Kassai u. 26.

Debrecen, Egyetem tér 1.
Debrecen, Mezőgazdász u. 1.
Debrecen, Egyetem tér 1.
Debrecen, Egyetem tér 1.
Debrecen, Egyetem tér 1.
Debrecen, Böszörményi u. 138.
Debrecen, Böszörményi u. 138.
Debrecen, Ótemető u. 2 – 4.
Debrecen, Ótemető u. 2 – 4.
Debrecen, Kassai u. 26.
Debrecen, Kassai u. 26.
Debrecen, Móricz Zsigmond u. 22.
Debrecen, Nagyerdei körút 98.
Debrecen, Kassai u. 26.
Debrecen, Böszörményi u. 138.
Debrecen, Nagyerdei körút 98.
Debrecen, Nagyerdei Park 12.
Debrecen, Egyetem tér 1.
Debrecen, Pallagi u. 7.
Debrecen, Egyetem tér 1.
Debrecen, Kassai u. 26.
Debrecen, Nagyerdei Park 12.

Rendelkező rész

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19 § /1. bek./ a. pontja, valamint végrehajtására kiadott 101/2023(XII.29) BM számú rendelet 1. /1. bek./ alapján a

”DEBRECENI CAMPUS” Nonprofit Közhasznú KFT.

székhely, telephely, bérlemények, ideiglenes rendezvények területén a vonatkozó hatályos jogszabályokban, szabályzatokban, valamint ezen ezen ” Tűzvédelmi Szabályzat ”-ban foglaltak végrehajtását és folyamatos betartását rendelem el.

Tűzvédelmi Szabályzat területi hatálya kiterjed:

A Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT. székhelyére, telephelyeire: Debrecen, Kassai u. 26., Egyetem tér 1. , Egyetem tér 2., Böszörményi u. 138., Ótemető u. 2 -4., Nagyerdei Park 12., Pallagi u. 7., Nagyerdei körút 98., Kossuth u. 33., Hajó u. 18 -20., Csengő u. 4., Hajdúböszörmény Désány István u. 1 – 9., Debrecen- Pallag bérleményére, valamint a telephelyen, bérleményen kívüli munkavégzési területére.

Tűzvédelmi Szabályzat személyi hatálya:

A 1996. évi XXXI. törvény, végrehajtására az 54/2014. (XII.5.) BM. számú rendelettel közétet Országos Tűzvédelmi Szabályzatban (OTSZ) a tűzvédelmet érintő egyéb hatályos jogszabályokban, harmonizált Magyar Szabvány -ban , Tűzvédelmi Műszaki Irányelvekben (TvMI jelen tűzvédelmi szabályzatban foglalt előírások betartása, betartatása kötelező valamennyi munkavállalóra, foglalkoztatottra, látogatóra.

A tűzvédelmi szabályzat előírását valamennyi munkavállalóval, egyéb jogviszony keretében munkát végzővel, a cég területén tartózkodókkal meg kell ismertetni, aki köteles azt betartani, betartatni.

Nem a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. létszámjogi állományában levő, de annak területén, a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. -vel egyéb munkavégzési jogviszonyban álló által irányított foglalkoztatottakkal (kölszönzött munkaerő) is meg kell ismertetni a tűzvédelmi szabályzat reá vonatkozó előírásait.

A munkavállalók, egyéb jogviszony keretében munkát végzők, vagy tartózkodók, külső vállalkozók az ügyvezető igazgató által hozott tűzvédelmet érintő ügyekben, annak felül bírálatára – az ügyvezető igazgató megkerülésével – közvetlenül nem fordulhatnak az illetékes katasztrófavédelmi Kirendeltséghez.

A tűzvédelmi szabályzat, valamint egyéb tűzvédelmi előírásokat megsértő felelősségre vonásáról a jelen szabályzat 7. fejezete rendelkezik.

A tűzvédelmi szabályzat, valamint egyéb tűzvédelmi előírásokat megsértő felelősségre vonásáról a szabályzat 8. fejezete rendelkezik.

A ” Tűzvédelmi Szabályzat ” a jóváhagyást követően 2024.01.01. nap lép hatályba és visszavonásig marad érvényben, egyben a 2023. év március 02. dátummal kiadott szabályozás hatályát veszti.

A Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. tűzvédelmi szabályzatát legalább felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti, módosíthatja.

Debrecen, 2024. január 31.

DEBRECENI CAMPUS
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
4024 Debrecen, Kassai út 26.
Cégjegyzék szám: 09-09-013671
Adószám: 21454167-2-09

Páll László Krisztián Miklósvölgyi Péter
3.
ügyvezető igazgató

Készítette: Serbán György tel.: 06-30-9550158

Felsőfokú tűzvédelmi vezető

BM Tűzoltó Kiképző központ 41/1988

Budapest, 1988.06.30

tűzvédelmi vállalkozó

Összeállította: Serbán György tűzvédelmi vállalkozó

Tel.: 06- 30- 9550-158

1. Tűzvédelmi Szervezeti felépítés

1.1 Ügyvezető igazgatók

- A kereskedelmi- szolgáltatási, üzemeltetési - fejlesztési ügyvezető igazgató felelős a KFT. tűzvédelmi helyzetéért, a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban, szabályzatokban foglaltak végrehajtásáért. Az ügyvezető igazgatók együttesen kötelesek tűzvédelmi szabályzatot kiadni és a végrehajtást ellenőrizni, vagy ellenőriztetni.
- Hatásköre alapján felel a székhelyen, telephelyen, bérleményben, rendezvény helyszíneken végzett tevékenységek tűzvédelmi előírásainak betartásáért, betartatásáért.
- A tűzvédelmi feladatok szervezése, irányítása az üzemeltetési - fejlesztési ügyvezető igazgató feladatköre. Az általános ellenőrzést az üzemeltetési és fejlesztési ügyvezető igazgató és a tűzvédelmi megbízott egyeztetve végzi.

1.1.1 A kereskedelmi- szolgáltatási ügyvezető igazgató:

- Felelős, köteles:
 - Az üzemeltetési – fejlesztési igazgató távollétében a KFT. tűzvédelmi helyzetéért, a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban, szabályzatokban foglaltak végrehajtásáért; a tűzvédelem tárgyi, személyi feltételeinek biztosításáért, e feladatát személyesen, illetve szolgáltatás igénybevételével látja el.
 - Az üzemeltetési – fejlesztési ügyvezető igazgató távolléte esetén közvetlen felügyeletet gyakorol a tűzvédelmi tevékenységet polgári jogi megállapodás alapján vállalkozásban végző / továbbiakban: tűzvédelmi megbízott / felett.
 - Gondoskodik a munkavállalók, foglalkoztatottak (továbbiakban: munkavállaló) alkalmazás kori, ismétlődő tűzvédelmi oktatásáról a tűzvédelmi megbízott bevonásával.
 - Köteles a hatósági szemléken, részt venni, vagy képviseltetni magát. Részvétel esetén nyilatkozat tételére jogosult. Intézkedést tesz az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére.
 - Jogosult személyesen részt venni munkáltatói tűzvédelmi ellenőrzésen.
 - A tűzvédelmi helyzetre kiható változást az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség felé - az üzemeltetési – fejlesztési ügyvezető igazgató - távolléte esetén, annak megkezdése előtt 15 nappal bejelenti.
 - Üzemeltetési – fejlesztési ügyvezető igazgató távolléte esetén legalább 20 nappal korábban tájékoztatja a tűzvédelmi megbízottat a tűzvédelemre kiható tervezett változtatásról.
 - Irányítási hatáskörébe tartozó területen keletkező tűz tudomására jutása esetén –amennyiben még nem történt meg- azonnal értesíti a hívásfogadó központot (tel:112) tájékoztatja az üzemeltetési – fejlesztési ügyvezető igazgatót, tűzvédelmi megbízottat. A tűzoltóság közreműködése nélkül megszűnt, utólag tudomására jutott tűzet - amennyiben tüzeseti hatósági bizonyítvány kérése szükséges - késedelem nélkül jelenti a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének (hívásos tűzoltóságnak városi telefonon, és elektronikus úton).
 - Rendkívüli eseménykor a helyszínen tartózkodva a tűzoltóság, vagy a tűzvédelmi megbízott megérkezéséig irányítja a mentést, tűzoltást. Mentés vezetésére jogosult helyszínre érkezése után végrehajtja annak utasításait
 - Gondoskodik arról, hogy a tűz helyszíne a vizsgálat befejezéséig változatlanul maradjon, szükség esetén biztosítja a kárterület őrzését,
 - A bérleti szerződés szerinti munkaterületen keletkező és tudomására jutott tűz esetén - a tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott tűz esetén is - azonnal tájékoztatja a bérelt helyszínért felelős vezetőt.
 - Évente értékeli a KFT. tűzvédelmi helyzetét, szükség esetén intézkedést tesz javítására.
 - Gondoskodik a tűzvédelmi iratok egy helyen tárolásáról.

1.1.2 Üzemeltetési - fejlesztési ügyvezető igazgató:

➤ Az ügyvezető felelős, köteles:

- Az irányítása alá tartozó Kft. tűzvédelmi helyzetéért, a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban, szabályzatokban, TvMI.-ben foglaltak végrehajtásáért;
- A tűzvédelem tárgyi, személyi feltételeinek biztosításáért. Ezen feladatát személyesen, illetve szolgáltatás igénybevételével látja el.
- Az általános ellenőrzést az üzemeltetési – fejlesztési ügyvezető igazgató, illetve a szolgáltatásként igénybe vett tűzvédelmi megbízott egyeztetve végzi.
- Közvetlen felügyeletet gyakorol a tűzvédelmi tevékenységet polgári jogi megállapodás alapján vállalkozásban végző /továbbiakban: tűzvédelmi megbízott / felett. Tűzvédelmi tevékenységet a munkáltatónál legalább felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy láthat el.
- Köteles a hatósági szemléken, részt venni, vagy képviseltetni magát. Részt vétel esetén nyilatkozat tételére jogosult.
- Évenként legalább egyszer részt vesz - a tűzvédelmi megbízottal közösen szervezett - átfogó tűzvédelmi ellenőrzésen.
- Köteles a fejlesztések, beruházások előkészítése és megvalósítása, munkaeszközök beszerzése, használata során a tűzvédelmi előírásokat érvényesíteni. Ezen köteleességét a beosztottai közreműködésével is érvényesíttetni.
- Gondoskodik a munkavállalók, foglalkoztatottak (továbbiakban: munkavállaló) alkalmazáskori, ismétlődő tűzvédelmi oktatásáról az aktuális ügyintéző útján a tűzvédelmi megbízott bevonásával.
- A tűzvédelemre kiható tervezett változtatásról legalább 20 nappal korábban tájékoztatja a tűzvédelmi megbízottat, a szükséges bejelentés előkészítésére.
- A tűzvédelmi helyzetre kiható változást az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség felé annak megkezdése előtt 15 nappal bejelenti.
- Gondoskodik a jogszabályokban, szabványokban és tűzvédelmi határozatokban előírt tűzvédelmi berendezések, eszközök beszerzésének, szakvállalati ellenőrzésének, üzemképes állapotban tartásának pénzügyi hátteréről.
- A Kft. területén végzett alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet - szükség esetén konzultálva a tűzvédelmi megbízottal - engedélyezi, vagy engedélyezteteti a szabályzatban meghatározott beosztású személyek közreműködésével, vagy alkalmoszerű munkát elrendelő külső vállalkozás által kiállított engedélyt láttamozza, láttamoztatja. / 1 számú melléklet /Szükség esetén tűzoltói felügyeletet biztosít.
- Nyilvántartatja a gazdálkodó egységnél a tűzvédelmi szakvizsgáláshoz kötött foglalkozási ágakat/ munkaköröket, az adott munkakörben foglalkoztatottak tűzvédelmi szakvizsgájának érvényességét.
- Irányítási hatáskörébe tartozó területen keletkező tűz tudomására jutása esetén – amennyiben az még nem történt meg – azonnal jelenti a hívásfogadó központnak (112 telefonszámon), tájékoztatja a tűzvédelmi megbízottat. Rendkívüli eseménykor a helyszínen tartózkodva a tűzoltóság, vagy a tűzvédelmi megbízott meg nem érkezéséig irányítja a mentést, tűzoltást.
- Személyek közreműködése nélkül megszűnt, utólag tudomására jutott tüzet - amennyiben tüzeseti hatósági bizonyítvány kérése szükséges - késedelem nélkül jelenti a tűzvédelmi megbízott közreműködésével a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányítási ügyeletének. (hívatásos tűzoltóságnak városi telefonon, és elektronikus úton)
- A bérleti szerződés szerinti munkaterületen keletkező és tudomására jutott tűz esetén - a tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott tűz esetén is - azonnal tájékoztatja a bérelt helyszínért felelős vezetőt.
- Gondoskodik arról, hogy a tűz helyszíne a vizsgálat befejezéséig változatlanul maradjon, szükség esetén biztosítja a kárterület őrzését,

- Évente a tűzvédelmi megbízott bevonásával értékeli a Kft. tűzvédelmi helyzetét, szükség esetén intézkedést tesz javítására.
- Szükség szerinti alkalommal, de legalább havonta egyszer kapcsolatot tart a tűzvédelmi megbízottal.
- Gondoskodik a tűzvédelmi iratok egy helyen tárolásáról.

- Az ügyvezető az alábbi feladatokat felelősségének megtartása mellett átruházhatja beosztottaira:
- a székhelyen, telephelyen, helyiségben végzett tevékenységek a tűzvédelmi előírások megtartásának ellenőrzését
 - a munkavállalók, foglalkoztatottak (továbbiakban: munkavállaló) alkalmazáskori, ismétlődő tűzvédelmi oktatásának végrehajtása megszervezését
 - egyéb irányú elfoglaltsága esetén tűzvédelmi hatósági szemléken képviselteti magát.
 - intézkedés megtétele az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére.
 - a jogszabályokban, szabványokban vagy tűzvédelmi határozatokban előírt tűzvédelmi eszközök beszerzése, üzemképes állapotban tartása.
 - a Kft. területén végzett alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének engedélyezését, vagy a külső vállalkozás által kiállított engedélyt láttamozását

1.2 A tűzvédelmi megbízott (tűzvédelmi előadó) munkája megbízása alapján kiterjed:

- Az újonnan alkalmazott munkavállalók foglalkoztatás kezdetekor szükséges oktatásra, évenként esedékes általános (ismétlődő), és rendkívüli tűzvédelmi oktatásra, felvilágosításra.
- A jogszabályi kötelezettségek megtartásának rendszeres (az oktatásokon túl, legalább havonta kétszeri) ellenőrzésére.
- A tűzvédelmi szabályzat jóváhagyásra való előkészítésére, szükség szerinti átdolgozásra.
- Az ügyvezető igazgató tájékoztatása alapján a tűzvédelmi helyzetre kiható változás bejelentés előkészítésére. (legalább 20 nappal korábban adott tájékoztatás a változás megkezdése előtt)
- Értesítése esetén részt vehet a hatósági szervek eljárásain, részt vesz az ügyvezető, vagy más magasabb beosztású vezető által szervezett tűzvédelmi ellenőrzéseken. Önállóan is végez ellenőrzést. Az önállóan végzett ellenőrzés tapasztalatáról szóban tájékoztatja a közvetlen munkahelyi vezetőt, annak felettesét. Szükségesnek ítélt helyzetben írásban (email, levél) tájékoztatja az üzemeltetési – fejlesztési ügyvezető igazgatót.
- Fejlesztések, beruházások előkészítése és megvalósítása során elősegíti a tűzvédelmi előírások érvényre juttatását.
- Igény esetén véleményezi az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezés feltételeit, szükséges esetben Önállóan is adhat alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzési engedélyt a feladat végzésére. Az üzemeltetési – fejlesztési ügyvezető igazgató, üzemeltetési igazgató, létesítményvezető távolléte esetén, helyszínen tartózkodásakor - láttamozza a külső cég által kiállított alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére szolgáló engedélyt.
- Havi, negyedévenkénti rendszerességgel ellenőrzi a „Lovarda” tűzjelző központot, negyedévenkénti rendszerességgel ellenőrzi a Lovarda, Nagyerdei étterem és konyha területen készenlétben tartott kézi tűzoltó készülékek, fali tűzcsapok készenlétben tartóra háruló ellenőrzési feladatát.
- Rendszeresen kapcsolatot tart az intézkedésre kijelölt személlyel, az üzemeltetési – fejlesztési ügyvezető igazgatóval.
- Rendkívüli esemény bekövetkeztekor (tűz), a helyszínen tartózkodva a tudomására jutott helyileg el nem oltható tüzet - amennyiben a tűzjelzést még nem hajtották végre - jelenti a hívásfogadó központnak. A tűzoltóság meg nem érkezéséig irányítja a mentést, tűzoltást. A bekövetkezett eseményről tájékoztatja az ügyvezető igazgatót.

- Tűz jelentéskor – fölrajzi helyzete alapján – minél hamarabb köteles megjelenni a helyszínen.
- Tűz esetén - az üzemeltetési ügyvezető igazgató intézkedése alapján – felméretteti a keletkezett kárt.
- A jogszabályi kötelezettségek megtartásának ellenőrzésére, jogosult a KFT. helyiségeiben, szabadterületén tartózkodni. Egyes területekre csak kísérvél léphet be. (vendéglátási raktárak, konyhák raktári területe)
- A tűzvédelmi szabályzat, szükség esetén a kockázati egység meghatározás, helyiség befogadó képességének meghatározására, jóváhagyásra való előkészítésére, szükség szerinti átdolgozásra.
- Önállóan is végez ellenőrzést. Súlyos, közvetlen tűzveszélyt okozható tűzvédelmi szabályszegés felfedése esetén, a helyszínen intézkedik annak azonnali megszüntetésére, intézkedéséről azonnal tájékoztatja az üzemeltetési – fejlesztési ügyvezető igazgatót. Szükség esetén felelősségre vonást kezdeményez az üzemeltetési – fejlesztési ügyvezető igazgató igazgatójánál.
- Figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak, munkakörökben foglalkoztatottak rendelkeznek –e érvényes tűzvédelmi szakvizsgával. Szükséges esetben közreműködik a szakvizsgáztatás szervezésében.
- Mentés vezetésére jogosult helyszínre érkezése után végrehajtja annak utasításait

1.3 Munkavállalók és egyéb jogviszony alapján munkát végzők általános tűzvédelmi feladata

- A munkát végző köteles tűzvédelmi oktatáson megjelenni, az ott elhangzottak és egyéb tanulmányai során megismert a munkaterületére érvényes tűzvédelmi előírásokat a munkája végzése során megtartani, megtartatni. A munkavégzési helyre vonatkozó mentési, tűzriadó tervet áttanulmányozni, szükség esetén az abban foglaltakat végrehajtani.
- A tudomására jutott rendkívüli eseményt, helyileg el nem oltható tüzet - amennyiben a tűzjelzést még nem hajtották végre - jelenti a jelzésfogadónak, vagy katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányítási ügyeletének vagy a tűzoltóságnak (112), azon túlmenően a felettes munkahelyi vezetőnek. Személyek közreműködése nélkül megszűnt, utólag tudomására jutott tüzet késedelem nélkül jelenti az ügyvezető igazgatónak, üzemeltetési igazgatónak.
- A közelében keletkezett tűz oltásában, anyagi javak mentésében – egészségének, testi épségének kockáztatása nélkül – részt venni, az ismeretei birtokában tájékoztatást adni. A tűzoltáshoz az ott rendelkezésre álló tűzoltó eszközöket korlátozás nélkül használhatja.
- A bekövetkezett eseményről azonnal tájékoztatni kell a felettes munkahelyi vezetőt.
- Munkaterületén előforduló közvetlen tűzveszély esetén a tevékenység végzését azonnal felfüggeszti a veszélyes állapot meg nem szüntetéséig.

1.4 Üzemeltetési igazgató

- Átruházott, valamint önálló hatásköre alapján felel a székhely, telephely, a végzett tevékenységek tűzvédelmi előírásainak betartásáért, betartatásáért.
- Ellenőrzi, ellenőrizteti a tűzvédelmi előírások megtartását, megtartatását. Évenként legalább egyszer részt vesz - a tűzvédelmi megbízottal közösen szervezett - átfogó tűzvédelmi ellenőrzésen.
- A munkaterületen járva feltárt tűzvédelmi hiányosság esetén azonnal intézkedik annak megszüntetésére. Pénzügyi fedezetet igénylő esetben jelzi az ügyvezető igazgatónak, a szükséges fedezett biztosítására.
- Gondoskodik az irányítási körébe tartozó munkavállalók, foglalkoztatottak (továbbiakban: munkavállaló) alkalmazáskori, ismétlődő tűzvédelmi oktatásáról a tűzvédelmi megbízott bevonásával.
- Hatósági szemléken, az ügyvezető távolléte esetén részt vesz. Részt vétel esetén nyilatkozat tételére nem jogosult.
- Intézkedést tesz az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére.
- Fejlesztések, beruházások előkészítése és megvalósítása, munkaeszközök beszerzése során a tűzvédelmi előírásoknak érvényt szerez.
- Legalább 20 nappal korábban tájékoztatja a tűzvédelmi megbízottat a tűzvédelemre kiható tervezett változtatásról.

- Hatáskörének megfelelően gondoskodik a jogszabályokban, harmonizált szabványokban, szabályzatokban, TvMI-ben, tűzvédelmi határozatokban, jelen szabályzatban előírt tűzvédelmi berendezések, eszközök beszerzéséről, időszakos szakvállalati ellenőrzetéséről, üzemképes állapotban való készenlétben tartásáról.
- Irányítási hatáskörébe tartozó területen keletkező tűz tudomására jutása esetén – amennyiben az még nem történt meg – jelenti a jelzésfogadónak, vagy a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányítási ügyeletének (Tel.: 112), azonnal tájékoztatja az ügyvezető igazgatót, tűzvédelmi megbízottat. Tűzoltás vezetésre jogosult helyszínre érkezését követően a tűzoltás irányítást átadja, végrehajtja a kapott feladatot. Személyek közreműködése nélkül megszűnt, utólag tudomására jutott tüzet - amennyiben tüzeseti hatósági bizonyítvány kérése szükséges - késedelem nélkül jelzi az üzemeltetési – fejlesztési ügyvezető igazgatónak, a tűzvédelmi megbízottnak, azok közreműködésével az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságnak. (elektronikus úton)
- Gondoskodik arról, hogy a tűz helyszíne a vizsgálat befejezéséig változatlanul maradjon, szükség esetén biztosítja a kárterület őrzését,
- A Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. területén, rendezvény helyszínein végzett alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet - szükség esetén konzultálva a tűzvédelmi megbízottal - engedélyezi, vagy a munkát elrendelő külső vállalkozó által kiállított engedélyt láttamozza. / 1 számú melléklet /Szükség esetén tűzoltói felügyeletet biztosít.
- Rendkívüli eseménykor a helyszínen tartózkodva a tűzoltóság, vagy a tűzvédelmi megbízott meg nem érkezéséig irányítja a mentést, tűzoltást.
- Ellátja a napi tűzvédelmi feladatok végzését, a tűzvédelmi megbízottal való kapcsolattartást.
- Munkaterületén előforduló közvetlen tűzveszély esetén intézkedik a veszélyes tevékenység azonnali megszüntetésére.
- Hiányzó, vagy érvénytelen szakvizsgával rendelkező munkavállaló esetén jelzi a hiányosságot az ügyvezetőnek, a tűzvédelmi megbízott felé.
- Felel az általa felügyelt egységek és rendezvények műszaki vonatkozású tűzvédelmi előírásainak betartásáért, betartatásáért.
- Gondoskodik a tűzvédelmi felülvizsgálatok elvégeztetéséről, a szükséges lángmentesítés elvégeztetéséről..
- Gondoskodik a helyileg gyártott eszközök tűzvédelmi megfelelőségének igazolásáról.
- Részt vehet a felügyeleti területen végzett hatósági ellenőrzésen, nyilatkozat tételére nem jogosult.
- Részt vesz a felügyelete alá tartozó munkaterületen a munkáltató által szervezett ellenőrzésen.

1.5 Catering igazgató

- Átruházott, valamint önálló hatásköre alapján felel a konyha, étterem büfé, telephelyeken végzett tevékenységek tűzvédelmi előírásainak betartásáért, betartatásáért.
- Ellenőrzi, ellenőrizteti a tűzvédelmi előírások megtartását, megtartatását. A felügyelete alá tartozó munkaterületen évente legalább egyszer részt vesz - a tűzvédelmi megbízottal közösen szervezett - átfogó tűzvédelmi ellenőrzésen.
- A munkaterületen járva feltárt tűzvédelmi hiányosság esetén azonnal intézkedik annak megszüntetésére. Pénzügyi fedezetet igénylő esetben jelzi az ügyvezető igazgatónak, a szükséges fedezett biztosítására.
- Gondoskodik az irányítási körébe tartozó munkavállalók, foglalkoztatottak (továbbiakban: munkavállaló) alkalmazáskori, ismétlődő tűzvédelmi oktatásáról a tűzvédelmi megbízott bevonásával.
- Hatósági szemléken, az ügyvezető távolléte esetén részt vesz. Részt vétel esetén – pénzügyi teljesítést igénylő - nyilatkozat tételére nem jogosult.
- Intézkedést tesz az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére.
- Fejlesztések, beruházások előkészítése és megvalósítása, munkaeszközök beszerzése során a tűzvédelmi előírásoknak érvényt szerez.
- Legalább 20 nappal korábban tájékoztatja a tűzvédelmi megbízottat a tűzvédelemre kiható tervezett változtatásról.

- Rendezvényen alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzése esetén (színpadi pirotechnika használat) a tevékenységet végző által hozott „alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére szóló engedélyt” létesítmény felelősként láttamozza. Szükségesnek ítélt esetben konzultál a tűzvédelmi megbízottal.
- Hatáskörének megfelelően gondoskodik a jogszabályokban, harmonizált szabványokban, szabályzatokban, TvMI-ben, tűzvédelmi határozatokban, jelen szabályzatban előírt tűzvédelmi berendezések, eszközök beszerzéséről, üzemképes állapotban való készenlétben tartásáról. A készenlétben tartó részére előírt negyedéves ellenőrzítéséről – a Nagyerdei Étterem és konyha kivételével. A Nagyerdei Étterem és konyha területen készenlétben tartott kézi tűzoltó készülékek negyedéves ellenőrzését a tűzvédelmi megbízott végzi.
- Irányítási hatáskörébe tartozó területen keletkező tűz tudomására jutása esetén – amennyiben az még nem történt meg – jelenti a jelzésfogadónak, vagy a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányítási ügyeletének (Tel.: 112), azonnal tájékoztatja az ügyvezető igazgatót, tűzvédelmi megbízottat. Tűzoltás vezetésre jogosult helyszínre érkezését követően a tűzoltás irányítást átadja, végrehajtja a kapott feladatot. Személyek közreműködése nélkül megszűnt, utólag tudomására jutott tüzet - amennyiben tüzeseti hatósági bizonyítvány kérése szükséges - késedelem nélkül jelzi az ügyvezető igazgatónak, tűzvédelmi megbízottnak, azok közreműködésével az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságnak. (elektronikus úton)
- Gondoskodik arról, hogy a tűz helyszíne a vizsgálat befejezéséig változatlanul maradjon, szükség esetén biztosítja a kárterület őrzését,
- A Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. területén, rendezvény helyszínein végzett alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet - szükség esetén konzultálva a tűzvédelmi megbízottal - engedélyezi, vagy a munkát elrendelő külső vállalkozó által kiállított engedélyt láttamozza. / 1 számú melléklet /Szükség esetén tűzoltói felügyeletet biztosít.
- Rendkívüli eseménykor a helyszínen tartózkodva a tűzoltóság, vagy a tűzvédelmi megbízott meg nem érkezéséig irányítja a mentést, tűzoltást.
- Ellátja a napi tűzvédelmi feladatok végzését, a tűzvédelmi megbízottal való kapcsolattartást.
- Munkaterületén előforduló közvetlen tűzveszély esetén intézkedik a veszélyes tevékenység azonnali megszüntetésére.
- Hiányzó, vagy érvénytelen szakvizsgával rendelkező munkavállaló esetén jelzi a hiányosságot az ügyvezetőnek, a tűzvédelmi megbízott felé.
- Felel az általa felügyelt egységek és rendezvények műszaki vonatkozású tűzvédelmi előírásainak betartásáért, betartatásáért.
- Gondoskodik a tűzvédelmi felülvizsgálatok elvégeztetéséről, a szükséges lángmentesítés elvégeztetéséről..
- Gondoskodik a helyileg gyártott eszközök tűzvédelmi megfelelőségének igazolásáról.
- Részt vehet a felügyeleti területen végzett hatósági ellenőrzésen, nyilatkozat tételére nem jogosult.
- Részt vesz a felügyelete alá tartozó munkaterületen a munkáltató által szervezett ellenőrzésen.

1.6 Vendéglátás és fesztivál vendéglátás igazgató

- Átruházott, valamint önálló hatásköre alapján felel a vendéglátás és fesztivál vendéglátás munkahelyeken végzett tevékenységek tűzvédelmi előírásainak betartásáért, betartatásáért.
- Ellenőrzi, ellenőrizteti a tűzvédelmi előírások megtartását, megtartatását.
- A munkaterületen járva feltárt tűzvédelmi hiányosság esetén azonnal intézkedik annak megszüntetésére. Pénzügyi fedezetet igénylő esetben jelzi az ügyvezető igazgatónak, a szükséges fedezett biztosítására.
- Gondoskodik az irányítási körébe tartozó munkavállalók, foglalkoztatottak (továbbiakban: munkavállaló) alkalmazáskori, ismétlődő tűzvédelmi oktatásáról a tűzvédelmi megbízott bevonásával.
- Intézkedést tesz az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére.
- Fejlesztések, beruházások előkészítése és megvalósítása, munkaeszközök beszerzése során a tűzvédelmi előírásoknak érvényt szerez.

- Hatáskörének megfelelően gondoskodik a jogszabályokban, harmonizált szabványokban, szabályzatokban, TvMI-ben, tűzvédelmi határozatokban, jelen szabályzatban előírt tűzvédelmi berendezések, eszközök beszerzéséről, üzemképes állapotban való készenlétben tartásáról.
- Irányítási hatáskörébe tartozó területen keletkező tűz tudomására jutása esetén – amennyiben az még nem történt meg – jelenti a jelzésfogadónak, vagy a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányítási ügyeletének (Tel.: 112), azonnal tájékoztatja az ügyvezető igazgatót, tűzvédelmi megbízottat. Tűzoltás vezetésre jogosult helyszínre érkezését követően a tűzoltás irányítást átadja, végrehajtja a kapott feladatot. Személyek közreműködése nélkül megszűnt, utólag tudomására jutott tüzet - amennyiben tüzeseti hatósági bizonyítvány kérése szükséges - késedelem nélkül jelzi az ügyvezető igazgatónak, tűzvédelmi megbízottnak,
- Gondoskodik arról, hogy a tűz helyszíne a vizsgálat befejezéséig változatlanul maradjon, szükség esetén biztosítja a kárterület őrzését,
- A Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. területén, rendezvény helyszínein végzett alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet - szükség esetén konzultálva a tűzvédelmi megbízottal - engedélyezi, vagy a munkát elrendelő külső vállalkozó által kiállított engedélyt láttamozza. / 1 számú melléklet /Szükség esetén tűzoltói felügyeletet biztosít.
- Rendkívüli eseménykor a helyszínen tartózkodva a tűzoltóság, vagy a tűzvédelmi megbízott meg nem érkezéséig irányítja a mentést, tűzoltást.
- Ellátja a napi tűzvédelmi feladatok végzését, a tűzvédelmi megbízottal való kapcsolattartást.
- Munkaterületén előforduló közvetlen tűzveszély esetén intézkedik a veszélyes tevékenység azonnali megszüntetésére.
- Hiányzó, vagy érvénytelen szakvizsgával rendelkező munkavállaló esetén jelzi a hiányosságot az ügyvezetőnek, a tűzvédelmi megbízott felé.
- Felel az általa felügyelt egységek és rendezvények műszaki vonatkozású tűzvédelmi előírásainak betartásáért, betartatásáért.
- Gondoskodik a tűzvédelmi felülvizsgálatok elvégeztetéséről, a szükséges lángmentesítés elvégeztetéséről..
- Gondoskodik a helyileg gyártott eszközök tűzvédelmi megfelelőségének igazolásáról.
- Részt vehet a felügyeleti területen végzett hatósági ellenőrzésen, nyilatkozat tételére nem jogosult.
- Részt vesz a felügyelete alá tartozó munkaterületen a munkáltató által szervezett ellenőrzésen.

1.7 Létesítményvezető

- Felel az adott telephely rendezvény helyszín tűzvédelmi előírásainak betartásáért, betartatásáért.
- Figyelemmel kíséri a rendezvényre érkezők létszámát, az épület, helyiség befogadó képességeként meghatározott létszám elérésekor intézkedik a belépők korlátozására.
 - A megengedett befogadó képességeként meghatározott létszámot az adott létesítmény kiürítés számítása és kiegészítő tűzvédelmi szabályozása tartalmazza.
- Részt vesz az irányításához tartozó telephelyen tartott hatósági ellenőrzésen, nyilatkozat tételére nem jogosult.
- Részt vesz a felügyelete alá tartozó munkaterületen a munkáltató által szervezett ellenőrzésen.
- Rendezvényen alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzése esetén (színpadi pirotechnika, láng gép használat) a tevékenységet végző által hozott „alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére szóló engedélyt” létesítmény felelősként láttamozza. Szükségesnek ítélt esetben konzultál a tűzvédelmi megbízottal.
- A bekövetkezett és tudomására jutott tüzet jelenti, a hívásfogadó központnak (tel: 112) az üzemeltetési - fejlesztési ügyvezető igazgatónak, tűzvédelmi megbízottnak, szükség esetén gondoskodik a helyszín biztosításáról. A tűzoltóság közreműködése nélkül megszűnt, utólag tudomására jutott tüzet is jelenti az üzemeltetési – fejlesztési ügyvezető igazgatónak, tűzvédelmi megbízottnak.
- Rendkívüli eseménykor a helyszínen tartózkodva a tűzoltóság, vagy a tűzvédelmi megbízott megérkezéséig irányítja a menekítést, mentést, tűzoltást. Elrendeli a helyiség, épület kiürítését.

- Mentés vezetésére jogosult helyszínre érkezése után végrehajtja annak utasításait
- Figyelemmel kíséri, hogy a munkavállalók tűzvédelmi oktatása megtörtént-e. Szükség esetén kezdeményezi a felettes munkahelyi vezetőjénél az oktatás megtartásának elrendelését.

1.8 Rendezvény Ügyeletes

- Felel a rendezvény tűzvédelmi előírásainak betartásáért, betartatásáért.
- A rendezvény kezdete előtt a biztonsági szolgálatvezetővel végigjárja a rendezvény helyszínt, a bejárás eredményessége alapján engedélyt ad az épület bejárati kapujának a nyitására.
- Figyelemmel kíséri a rendezvényre érkezők létszámát, az épület, helyiség befogadó képességeként meghatározott létszám elérésekor intézkedik a belépők korlátozására.
 - A megengedett befogadó képességként meghatározott létszámot az adott létesítmény kiürítés számítása és kiegészítő tűzvédelmi szabályozása tartalmazza.
- Rendezvényen alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzése esetén (színpadi pirotechnika, láng gép használat) a tevékenységet végző által hozott „alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére szóló engedélyt” létesítmény felelősként láttamozza. Szükségesnek ítélt esetben konzultál a tűzvédelmi megbízottal.
- A felügyelt rendezvény helyszínen bekövetkezett és tudomására jutott tüzet jelenti a hívásfogadó központnak (tel: 112), elrendeli a riasztást, riasztja a bent tartózkodókat a rendelkezésre álló hangosító berendezés használatával, minden esetben azonnal jelent az üzemeltetési - fejlesztési ügyvezető igazgatónak, tűzvédelmi megbízottnak, szükség esetén gondoskodik a helyszín biztosításáról.
- Szükség esetén intézkedik az építmény kiürítésére, irányítja a kiürítés végrehajtását.
- Rendkívüli eseménykor a helyszínen tartózkodva a tűzoltóság, vagy a tűzvédelmi megbízott megérkezéséig irányítja a menekítést, mentést, tűzoltást.
- Mentés vezetésére jogosult helyszínre érkezése után végrehajtja annak utasításait

1.9 Vendéglátás Szakmai vezető, vendéglátó egység vezető, élelmezés vezető, büfévezető

- Felel az üzemeltetett helyiségek tűzvédelmi előírásainak betartásáért, betartatásáért.
- Részt vesz a hatósági ellenőrzésen, nyilatkozat tételére nem jogosult.
- A bekövetkezett és tudomására jutott tüzet jelenti a hívásfogadó központnak (tel: 112), az üzemeltetési és fejlesztési ügyvezető igazgatónak, tűzvédelmi megbízottnak, szükség esetén gondoskodik a helyszín biztosításáról. A tűzoltóság közreműködése nélkül megszűnt, utólag tudomására jutott tüzet is jelenti az üzemeltetési – fejlesztési ügyvezető igazgatónak, tűzvédelmi megbízottnak.
- Rendkívüli eseménykor a helyszínen tartózkodva a tűzoltóság, vagy a tűzvédelmi megbízott megérkezéséig irányítja a mentést, tűzoltást.
- Mentés vezetésére jogosult helyszínre érkezése után végrehajtja/ák/ annak utasításait
- Végzi, vagy végezteti az irányításához tartozó területen a készenlétben tartott kézi tűzoltó készülékek munkáltató általi ellenőrzését.
- Gondoskodik a beosztásához tartozó munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról.

1.10 Rendezvény hangosító

- A tudomására jutott tűz, vagy egyéb rendkívüli esemény során, ha szükséges a rendezvény helyszín kiürítése, az általa kezelt hangosító rendszer útján tájékoztatja a bent tartózkodókat a kiürítés szükségességéről.
- Felkapcsolja a rendezvény helyszín általános világítását. A kiürítés ideje alatt türelemre inti, tájékoztatja a közönséget.

1.11 Portaszolgálatos

- A munkája végzése során köteles a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat megismerni, megtartani, megtartatni.
- Végzi a tűzjelző napi ellenőrzését, vezeti az ellenőrzési naplót.
- Rendezvény idejére szükséges esetben kikapcsolja a szükséges füst érzékelőt, majd rendezvény végén azt visszakapcsolja, az eseményt bejegyzi a tűzvédelmi ellenőrzési naplóba.
- Az általa felügyelt épületben szervezet rendezvény kezdete előtt köteles a menekülésre szolgáló ajtókat könnyen nyitható állapotúra előkészíteni. (A lovardában a zárási idő alatt behatolást megakadályozó ajtó lövőkéket kiszedni, illetve nyitott állapotba helyezni)
- A felügyelete alá tartozó területről kapott tűzjelzés esetén azt azonnal továbbjelenti, a hívásfogadó központnak (tel: 112), a tűzjelző rendszer működtetésével riasztja az épületben tartózkodókat, nyitja a mentésre érkező egységek bejutásához szükséges ajtókat, lehetősége szerint közreműködik a tűz oltásánál, anyagi javak mentésénél. Tűz oltáshoz igénybe veheti a helyszínen rendelkezésre álló tűzoltó eszközöket.
- Mentés, kiürítés elrendelésekor segíti a bent tartózkodókat a biztonságos kiürítés végrehajtásában. Nyugalomra szólítja fel a közelében tartózkodókat. A kijárat ajtóktól legalább 100 méter távolságra küldi el a kint levő személyeket, akik a mentési munkálatokban nem vesznek részt.
- Tájékoztatja a mentésre érkező egység parancsnokát a kialakult helyzetről.
- A tűzoltóság közreműködése nélkül megszűnt, utólag tudomására jutott tüzet is jelenti közvetlen munkahelyi vezetőjének.
- Helyileg eloltott tűz esetén biztosítja a helyszínt az intézkedésre jogosult személy/-ek/ megérkezéséig.
- Mentés vezetésére jogosult helyszínre érkezése után végrehajtja/ák/ annak utasításait.

1.12 Rendezvényen közreműködő biztonsági őr

- Közreműködik a rendezvény közönségre vonatkozó tűzvédelmi előírásainak betartatásánál.
- A felállítási helyen levő biztonsági őr az általa tapasztalt, vagy neki jelentett eseményt azonnal jelzi a közvetlen vezetőjének, aki azt azonnal jelenti a rendezvény ügyeletesnek. Keletkezett tűz esetén azonnal jelzi a hívásfogadó központnak (tel: 112 a közelében tartózkodókat hangos szóval tájékoztatja a bekövetkezett eseményről.
- Amennyiben a hivatásos tűzoltóság, valamint a rendezvényen tartózkodók riasztása nem szükséges, a kapott jelzés alapján a riasztást nem alkalmazza, de az eseményt azonnal jelenti a részére meghatározott személyeknek. (rendészeti csoportvezető, rendezvény ügyeletes)
- Mentés, kiürítés elrendelésekor segíti a bent tartózkodókat a biztonságos kiürítés végrehajtásában. Nyugalomra szólítja fel a közelében tartózkodókat. A kijárat ajtóktól legalább 100 méter távolságra küldi el a kint levő személyeket, akik a mentési munkálatokban nem vesznek részt.
- A beengedést végző biztonsági őr az elrendelt beléptethető létszám korlátozás esetén a kapott utasításnak megfelelően jár el a beléptetésnél.
- Tűz közelében a rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel megkezdi a tűz oltását, terjedésének gátolását.
- Helyileg megszűnt, utólag tudomására jutott tűz esetén a szükséges belső értesítések végrehajtását követően, biztosítja a helyszínt az intézkedésre jogosult személy/-ek/ megérkezéséig.
- Mentés vezetésére jogosult helyszínre érkezése után végrehajtja/ák/ annak utasításait

1.13 Munkavállaló

- A munkája végzése során köteles a szervezett tűzvédelmi oktatáson részt venni, az ott elhangzottakat elsajátítani, az előírásokat megtartani, megtartatni.
- Közelében keletkező tűz észlelésekor szükség esetén azt azonnal jelenti munkahelyi vezetőjének, rendezvényi területen a rendezvény ügyeletesnek, hívásfogadó központnak (112), ahol portaszolgálat van a portaszolgálatnak, vagy a biztonsági őrnek, hangos szóval riassza a közelben tartózkodókat, lehetősége szerint közreműködik a tűz oltásánál, anyagi javak mentésénél, az építmény kiürítésénél. Tűz

oltáshoz igénybe veheti a helyszínen rendelkezésre álló tűzoltó eszközöket. A tűzoltóság közreműködése nélkül megszűnt, utólag tudomására jutott tűzet is jelenti közvetlen munkahelyi vezetőjének. Helyileg megszűnt, utólag tudomására jutott tűz esetén biztosítja a helyszínt az intézkedésre jogosult személy/-ek/ megérkezéséig.

- Mentés vezetésére jogosult helyszínre érkezése után végrehajtja/ák/ annak utasításait.
- A Campus Eleven Iskolaszövetkezettől kirendelt munkát végzőkre a munkavállaló kötelezettségei vonatkoznak.

1.14 Nem a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. személyzete által irányított külsővállalkozások foglalkoztatottjainak tűzvédelmi tájékoztatása

- A Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT által üzemeltetett szabadterületek, helyiségek, épületek területén külső vállalkozás által irányított előadás, munkavégzés során a foglalkoztatottakat a rájuk vonatkozó mértékben tájékoztatni kell az adott terület speciális tűzvédelmi előírásairól. A tájékoztatás az előadás szervező, vagy foglalkoztató bejelentkezésekor az üzemeltetésért felelős vezető, rendezvény ügyeletes, vagy megkeresése esetén a tűzvédelmi megbízott feladata.
- Tűzveszélyes tevékenységet csak „Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére jogosító engedély” megléte esetén végezhet.
- Mentés, kiürítés elrendelésekor segíti a fogyatékos bent tartózkodókat a biztonságos kiürítés végrehajtásában.
- Amennyiben a külső vállalkozás foglalkoztatottjai nem tartják meg a tűzvédelmi előírásokat, a további munkavégzést fel kell függeszteni és azonnal értesíteni vezetőjüket.

2. Tűzvédelmi oktatás felvilágosítás

2.1 Az ügyvezető igazgató köteles biztosítani:

- Hogy a munkavállaló, foglalkoztatott a munkába állításkor, majd évente ismétlődő oktatás keretében munkatevékenységi körével kapcsolatos megelőző tűzvédelmi ismereteket, a tűzoltás, kiürítés, mentés, menekítés esetén követendő magatartási szabályokat elsajátítsa, bővítsen.
- Hogy a tűzvédelmi oktatás, felvilágosítás a tűzvédelmi megbízott közreműködésével munkaidőben történjen meg.
- A tűzvédelmi oktatásról jegyzőkönyvi nyilvántartást kell készíteni, melyben az oktatás megtörténtét és az előadott anyagban foglaltak elsajátítását az oktatásban részesült aláírásával ismeri el. Az oktatásról készült nyilvántartást a telephelyi irodában kell elhelyezni.. A tűzvédelmi oktatást kereskedelemben kapható oktatási naplóban folyamatosan vezetve kell dokumentálni!
- Hogy valamennyi munkavállaló, foglalkoztatott foglalkoztatáskor általános és speciális elméleti, továbbá munkájával kapcsolatos gyakorlati oktatásban részesüljön.
- Hogy az újfelveleles tűzvédelmi oktatása az alkalmazási szerződés aláírását követően, munkába álláskor valósuljon meg.
- Hogy a Catering igazgató hatáskörébe tartozó konyhák és büfék dolgozóinak oktatása annak közreműködésével valósuljon meg.
- Alvállalkozók oktatását a helyi sajátosságokra műszakvezető, vagy előzetes tájékoztatás esetén a munkavédelmi megbízott végzi el. A kioktatott alvállalkozó az oktatás megtörténtét aláírásával ismeri el.

2.1 Az oktatás követelményei:

- Előzetes tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, a munkába állítás előtt azt a munkát végzőt:

- aki munkavállalói, vagy egyéb jogviszonyt létesít a Kft.-vel
 - aki hat hónapot meghaladó távollét után áll újból munkába,
 - akinek munkahelyén a tűzvédelmi körülmények jelentősen megváltoztak.
 - aki más munkáltató állományába tartozik, de Kft. székhelyén, telephelyén végez munkát.
 - hat hónapnál több ideig tartó külföldi kiküldetésből történt visszatérés esetén.
 - aki a tűzvédelmi ismeretek hiánya miatt a munkától eltiltást kapott,
- Az oktatást a munka jellegének és veszélyességének megfelelően úgy kell szervezni és végezni, hogy a munkavállaló, foglalkoztatott a tűzvédelmi ismereteket elsajátítsa, a készséget megszerezze.
- Az általános elméleti oktatás során a munkavállalót a következőkre kell kioktatni:
- a tűzjelzéssel, riasztással, kiürítéssel, tűz esetén mentéssel kapcsolatos feladatokra, követendő magatartásra,
 - tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések használatával kapcsolatos ismeretkre, (elhelyezés, kezelés, működtetés, az adott oltóanyaggal oltható anyagok stb.)
 - az általános megelőző, használati tűzvédelmi előírásokra
 - a munkahely és munkafolyamat tűzveszélyessége,
 - rendezvények során szükségessé váló kiürítésnél való közreműködés lehetőségei.
 - az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység, nyílt láng használat és dohányzás szabályai megtartására, tűzvédelmi képesítésre
 - a tűzvédelmi szabályok megszegésének jogkövetkezményei, felelősségre vonás módjaira.
- A gyakorlati oktatás során a munkavállalót a következőkre kell kioktatni:
- a munkahelyi tevékenység helyi sajátosságaira és tűzveszélyességére,
 - a használt technika, technológia, anyagok tűzvédelmi előírásaira,
 - a tűzjelzés helyi módjainak lehetőségére, a tűzoltó készülékek, eszközök készenlétben tartási helyeire, azok használatára, közművek főelzáróinak helyeire,
 - kijáratok, vészkijáratok, menekülési lehetőségek, ember, anyag menthetősége céljából rendelkezésre álló kijáratok,
 - a munkahelyen kijelölt dohányzó hely, annak használati szabályai,
 - általános tűzjelzés esetére kijelölt gyülekezési hely
- Oktatás szempontjából újfelfelvételesnek kell tekinteni és munkába állítás előtt soron kívül oktatásban kell részesíteni azt a munkavállalót, foglalkoztatottat:
- aki legalább félév távollét után áll ismét munkába,
 - aki a tűzvédelmi ismeretek hiánya miatt a munkától eltiltást kapott,
 - akinek oktatását a tűzvédelmi hatóság rendeli el.

2.2 Ismétlődő oktatás

- A munkavállalókat, foglalkoztatottakat rendszeres munkavégzés esetén évente ismétlődő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, melynek keretében a már elsajátított ismereteket felelevenítik, az eltelt időszakban történt tűzvédelmi eseményekről, változásokról tájékoznak.
- Az ismétlődő oktatást az egységek vezetői szervezik, a tűzvédelmi megbízott bevonásával.

2.3 Foglalkoztatottakra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelmények

- A Kft. tűzvédelemmel kapcsolatos feladatait felsőfokú tűzvédelmi képzéssel rendelkező személy láthatja el.
- Hatályos jogszabályban meghatározott foglalkozási ágakban, munkakörökben munkát végzőnek az adott munkaterületre szükséges szakmai képzéssel és érvényes tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkezni. Tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkezni annak a személynek is, aki az adott foglalkozási ágban, munkakörben munkát végzők munkáját közvetlenül felügyeli.
- Alkalomszerűen szabadban tüzet rakó személyek felügyeletét ellátónak kioktatottnak kell lenni.

3. Tűzjelzés

- A munkahelyen levő fővonalis hívásra alkalmas telefonkészülék mellett, jól látható helyre a hívásfogadó központ telefon hívószámát ki kell függeszteni (Általános segélykérő: 112) A tűzjelzést a hívásfogadó segélykérő telefonszámon (112) kell végrehajtani, feledékenység esetén az jelezhető a korábban használt segélykérő számok egyikén. (104, 105, 107)
- Az épületben vagy annak környezetében keletkező tűz esetén a tüzet észlelő személy a tűzoltóság helyszínre hívásával (Tel.: 112) egy időben hangos szóval – kiabálással „**TŰZ VAN – TŰZ VAN**”. Azon épületben, helyiségben ahol automatikus tűzjelző rendszer van kiépítve a tűzjelző központ kézi jelzésadójának használatával is jelzi a tüzet az építményben tartózkodók felé.
- A tűzoltóság felé történő tűzjelzésnek tartalmaznia kell:
 - a tűzoltási, mentési feladatot igénylő esemény pontos, címét, helyét (az adott helyen: településnév, utca, házszám, egyéb jellegzetes beazonosító.)
 - jellegét (milyen mentési feladat szükséges: rendőrség, mentők, tűzoltók /tűz, baleset, műszaki mentés/ tűz esetén: mi ég, mi van veszélyeztetve, milyen kiterjedésű a tűz)
 - emberélet van-e veszélyben, (épületben keletkező tűz esetén egészségkárosodás veszélyével számolni kell)
 - a bejelentő nevét, telefonszámát
- A tűzoltóság felé teljesített jelzésen, valamint a helyben végrehajtott riasztáson túl azonnal értesíteni kell:
 - ügyvezető igazgatót
 - üzemeltetési igazgatót
 - tűzvédelmi megbízottat(értesítési telefonszámokat a portaszolgálattal rendelkező épület portán, portával nem rendelkező szórakozó helyen, nem épülethez kötött rendezvény esetén a vendéglátó pultnál jól látható helyen kell elhelyezni)
- A jelzések, jelentések végrehajtását követően a menekülési, tűzoltási- felvonulási utakon lévő kapukat, ajtókat azonnal ki kell nyitni.

3.1. Tűzoltási, mentési feladatok:

3.1.1 A helyiség, épület, rendezvény helyszín elhagyása, értékek mentése tűz esetén:

- A tűzjelzés vétele esetén a munkavállaló, foglalkoztatott köteles:
 - az általa használt elektromos készülékeket feszültségmentesíteni,
 - ha van az épületben gázvezeték, palackos gáz annak főcsapját és a gázkészüléket elzárni (a PB gázpalackot lehetőség szerint a helyiségből eltávolítani),

- pótolhatatlan iratokat biztonságos helyre elrakni, adatokat a számítógépen elmenteni az adathordozó egységet biztonságba helyezni,
- a helyiségben tartózkodó arra rászorulókat a menekítésben segíteni, a helyiséget, épületet elhagyni vagy a lehetőségei alapján a tűz oltását megkezdeni, terjedését gátolni.
- A kiürítés végrehajtását segíteni, az épületből kiérkező személyeket a bejáratoktól legalább 100 méterre elküldi.

➤ A tűz oltásában való közreműködés:

- a munkavállaló, foglalkoztatott a tűz oltásában, vagyoni értékek mentésében életkora, egészségi, fizikai állapota alapján tőle elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével köteles közreműködni. A tűz oltásban, értékek mentésében addig kell közreműködni, amíg a testi épségét, egészségét az ott keletkezett füst, hő, fejlődő gázok, egyéb egészséget, testi épséget károsító körülmények (pl festékes edények, spray palackok robbanás, épületszerkezeti részek robbanásszerű pattogása, stb) nem veszélyeztetik.
- a veszélyeztetett épületrészben a tűz oltását haladéktalanul meg kell kezdeni a rendelkezésre álló eszközökkel, készülékekkel.
- Tilos feszültség alatti elektromos berendezést, készüléket vízzel oltani. A tűz oltását lehetőség szerint a tűzoltóság kiérkezéséig folytatni kell. A tűzoltóság kiérkezése után a további teendőket a tűzoltás-vezető határozza meg.
- A tűzoltóság kiérkezése után a további teendőket a tűzoltás-vezető határozza meg.

3.1.2 Tűzjelző, tűzoltó-készülékek, eszközök, felszerelések

- A Kft. által használt épületek egy részében tűzjelző van kiépítve. A tűzjelző központ részben az épületet, helyiséget bérbevevő által használt területen van elhelyezve, részben a bérbeadóval együtt használt helyiségek esetében a bérbeadó által használt területen. A szükséges ellenőrzések dokumentálását a Debreceni Campus Nonprofit Kft által önállóan használt épület esetén a Debreceni Campus területén a Kft. végzi. Közös használt épület esetén a Debreceni Egyetem, mint bérbeadó. Az ellenőrzés során feltárt hibák javítására a rendszer ellenőrzését végző intézkedik.
- Az építményben, épületben, helyiségben, szabadterén az ott keletkező tűz oltására alkalmas kézi tűzoltó készüléket, tűzoltó eszközt, tűzoltó anyagot kell elhelyezni, állandóan üzemkész, használható állapotban tartani az OTSZ-ben meghatározottak szerint. A tűzoltó eszközök gyors megközelítési lehetőségét a hozzávezető terület szabadon tartásával kell biztosítani.
- A kézi tűzoltó készülék készenlétben tartási helyét, darabszámát a használt helyiségek, szabadterek használati tűzvédelmi előírásainál kell meghatározni. A helyiség használati szabályok leírásban meghatározott helyeken legalább egy- egy darab 34-A; 144 B; C tűzosztályú vizsgálati egységtűz oltására alkalmas kézi tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
 - A kézi tűzoltó készülékek elhelyezéséről és a jogszabályi előírásoknak megfelelő készenlétben tartásáról a üzemeltetési igazgató, a tűzvédelmi megbízottal egyeztetve gondoskodik.
 - Kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként, a - rendeltetési egység kimutatásban meghatározott helyen- jelölt helyeken, sátrakban a telepített kiszolgáló pultnál, valamint a színpad mellett. Szórakoztató helyiséget tartalmazó épület esetében a szükséges kézi tűzoltó készülék elhelyezéséről, megfelelő állapotban való készenlétben tartásáról a üzemeltetési igazgató – a tűzvédelmi megbízott közreműködésével - gondoskodik. A rendezvény tartására szolgáló sátrak kiszolgáló pultjainál kézi tűzoltó készülék elhelyezése a pultot üzemeltető vezető feladata, míg színpadok esetében a színpadmester feladata.

- Tűzoltó készüléket lehetőleg a kijárat, illetőleg a veszélyeztetett hely közelében jól látható könnyen hozzáférhetőn kell elhelyezni, eltorlaszolni, rendeltetésüktől eltérő célra használni még átmenetileg sem szabad.
- A tűzoltóeszközök készenlétben tartási helyét után világító táblával, vagy világító biztonsági jelekkel jelölni kell. A világító biztonsági jel, utánvilágító tábla elhelyezési magassága 2,0 – 2,5 méter, jól látható helyen
- A tűzoltó készülékek ellenőrzését, javítását a joghatályos OTSZ-ben előírtaknak megfelelően szakvállalattal kell végeztetni. A kézi tűzoltó készülékeket a készenlétben tartónak negyedévente ellenőrizni kell és arról dátumozott nyilvántartást kell vezetni. Jelen esetben a kézi tűzoltó készülék készenlétben tartó általi ellenőrzést részben a tűzvédelmi megbízott, részben a létesítmény vezető végzi.
- A fali szekrényben, szabadtéren elhelyezett tűzcsapokat a jogszabályban előírt időközönként ellenőrizni kell. Az ellenőrzést a kézi tűzoltó készülék ellenőrzésével egy időben kell végeztetni. A kézi tűzoltó készülékekről, fali tűzcsap szekrényekről vezetett nyilvántartás egy példányát a központi iroda helyiségben kell tárolni.
- Az ellenőrzéskor tapasztalt hiányosságok megszüntetésére azonnal intézkedni kell. A szükséges intézkedés megtétele a üzemeltetési igazgató feladata.
- A szükséges ellenőrzések, javítások végeztetése a bérbeadó feladata a bérelő jelzése alapján. Az ellenőrzés, javítás költségét a bérbeadó viseli.

3.1.3 Létesítményi tűzoltóság

- A hatályos joghatályi előírás szerint a Debreceni Campus Nonprofit Kft. létesítményi tűzoltóság fenntartására nem kötelezett, önkéntes alapon létesítményi tűzoltóságot nem tart fenn, nem társul más gazdálkodó szervezet által fenntartott létesítményi tűzoltósághoz.

3.4 Tűzvédelmi szervezet

- A Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. külön tűzvédelmi szervezetet nem tart fenn. A tűzvédelmi szervezet feladatát az ügyvezető igazgatók, a tűzvédelmi megbízottal egyeztetve látják el. A bérbevett épület, helyiség területén található tűzvédelemmel kapcsolatos ellenőrzések, javítások költségének finanszírozása a Debreceni Egyetem feladata. Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT. a tűzvédelmi szervezet fenntartásával kapcsolatos költséget viseli, melynek pénzügyi fedezetének biztosítása az ügyvezető igazgatók hatásköre.

4. Tűzvédelmi ellenőrzés

- A hatóság előzetes bejelentés nélkül tarthat ellenőrzést, melyről jegyzőkönyvet készít.
- Az ügyvezető évente legalább egy alkalommal tart ellenőrzést a tűzvédelmi megbízottal közösen. A munkáltató részéről végzett átfogó tűzvédelmi ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni.
- A jegyzőkönyvben rögzített hiányosságok megszüntetésére a szükséges intézkedés megtétele a felelős vezetők feladata.
- A tűzvédelmi megbízott az általa végzett ellenőrzésről szükséges esetben emlékeztetőt készít, melynek egy példányát átadja az intézkedésre jogosultnak.
- A munkahelyi vezetők napi munkájuk során rendszeresen ellenőrzik a tűzvédelmi előírások megtartását, intézkednek a feltárt hiányosság megszüntetésére.

5. Használati szabályok

- A tűzvédelmi törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban (OTSZ), egyéb kapcsolódó jogszabályok, szabályzatok, szabványok, a hatályos Műszaki Irányelvek előírásainak megtartásán túl az következőket is figyelembe kell venni.

5.1 Általános használati szabályok

- Az üzemeltetőnek a használat, a tevékenység végzése során gondoskodnia kell arról, hogy:
 - az építmény, építményrész létesítésekor hatályos előírások által elvárt biztonsági szintet a használat és az átalakítások, változtatások során fenntartsa,
 - a használati tűzvédelmi előírásokat betartsa,
 - tevékenységével tüzet, robbanást, robbanásveszélyt ne okozzon,
 - folyamatosan biztosítsa a tűz észlelésének, jelzésének, oltásának, a kiürítésnek, a tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések, tűzoltó-technikai eszközök működésének, hozzáférhetőségének, észlelhetőségének jogszabály vagy hatóság által előírt feltételeit,
 - a tűzvédelmi célú dokumentumokat naprakész állapotban, hozzáférhető helyen tartsa,
 - a tűzvédelmi célú jelölések észlelhetőségét, egyértelműségét fenntartsa,
 - a robbanás elleni védelmet, az alkalmazott berendezések robbanás biztos kialakítását és működőképességét a robbanásveszélyes technológia teljes élettartama során fenntartsa.
- Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolójának, a közmű nyitó- és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, továbbá a fali tűzcsapok, tűzoltó készülékek, felszerelések, berendezések hozzáférhetőségét, akadálytalan megközelíthetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
- A helyiségből, a szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a tevékenység során keletkezett fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.
- Központi fűtőberendezésen, hőfejlesztő készüléken fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot elhelyezni, tárolni nem szabad. Hőt sugárzó készülék közvetlen közelében, vagy irányított hő sugárzó készülék sugárzási irányába gyulladási távolságon belül éghető anyagot elhelyezni nem szabad.
- Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
- A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot alkalmasszerűen csak szabadban vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.
- Elektromos főzőlapot, egyéb hőfejlesztő villamos készüléket csak a kijelölt helyen, éghető anyagú tartólap esetén, hőszigetelő alátétten szabad használni.
- Világítóberendezés és világítóeszközök
 - A világítóberendezést és eszközt úgy kell elhelyezni, illetve használni, hogy az tüzet ne okozzon.
 - Éghető árnyékoló, díszítőanyagot a világítóberendezéseken elhelyezni nem szabad.
 - Mobil megvilágítókat úgy kell elhelyezni és mozgatni, hogy a hősugárzás irányába felmelegedési távolságon belül éghető anyag ne legyen
 - A nem folyamatos üzemű elektromos készüléket műszak végén feszültségmentesíteni kell.
- A telepített gáztüzelésű készülék elzáró csapját műszak végén el kell zárni.

- A színpad technikai függönyöket a használt lángmentesítő anyagra előírt időközönkénti rendszerességgel láng mentesíteni kell.
- Az általános használati szabályokon túl az egyes épületekre, helyiségekre vonatkozó helyi előírásokat az adott területen mellékletként kiadott kiegészítő tűzvédelmi szabályozás tartalmazza.

5.2 Épület, építmény, helyiség:

- Az építményt, építményrészt, vegyes rendeltetésű épületet, csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési engedélyben meghatározott tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni. Az adott helyen a tevékenységhez feltétlenül szükséges anyagokat, eszközöket szabad tartani, amely nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget, valamint a kiürítés számítás során meghatározott létszámú személyt szabad beengedni. Az egyes rendezvény helyszínéül szolgáló épület, helyiség befogadó képességét az adott épületre kiadott „Kiegészítő tűzvédelmi szabályozás” tartalmazza.
- Az épületben a közlekedési utakat, kijáratokat, vészkijáratokat állandóan szabadon kell tartani, azokat leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. Az épületek menekülési útvonalain fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetők el, nem tárolhatóak. A menekülési útvonalak átbocsátóképessége nem szűkíthető le a menekülést biztosító szélesség alá.
- A melegkonyhás vendéglátóhely és melegkonyhás vendéglátó üzlet szellőző, szagelszívó rendszerét a gyártó által meghatározott rendszerességgel, annak hiányában melegkonyhás vendéglátóhely és melegkonyhás vendéglátó üzlet esetében évente tisztítani kell, annak elvégzését írásban igazolni kell.
- Az épület zárásakor ellenőrizni kell a munkahely tűzvédelmi használati szabályainak megtartását. Az ellenőrzést a helyiség, épület zárással megbízott dolgozó köteles elvégezni.
- Ellenőrizni kell:
 - a szükséges áramtalanítás megtörtént,
 - nem áll-e fenn olyan rendellenesség, ami tüzet okozhat,
 - a bejáratú ajtók megfelelően zártak,
 - illetéktelen személy nem maradt az épületben,
 - a tűzjelző rendszer üzemképes állapotban van.

5.3 Kijárat, vészkijárat

- A személyek tartózkodására, közlekedésére szolgáló és üzemelés alatt álló helyiségek kiürítésre szolgáló ajtóit lezárni, üzemszerűen zárva tartani akkor lehet, ha az ajtó vészeseti nyithatóságát biztosítják.
- Az épületben a kijáratú ajtókat, valamint a menekülési útvonalakat, világító, vagy utánvilágító biztonsági jelzésekkel meg kell jelölni oly módon, hogy az épület bármely pontján minden esetben legalább egy menekülési útvonaljelző biztonsági jel látható legyen. A világító biztonsági jel működőképességét havonta ellenőrizni kell. Az ellenőrzés eredményét dokumentálni kell. Az ellenőrzést végző személyt az épület üzemeltetésért felelős vezető bízta meg a feladat végzésével.
- Üzemelési idő alatt a helyiség, épület kijáratú ajtaját kulccsal, vagy olyan retesszel, amely mindkét oldalról nem nyitható lezárni nem szabad.
- Rendezvények során a vészkijáratú ajtó gyors nyithatóságát minden esetben biztosítani kell.
- Az elektromos tartó mágnessel szerelt ajtók esetén a gyors nyitást a telepített nyitási jelzésadó, a tűzjelző kézi jelzésadó működtetésével lehet végrehajtani. A tűzjelzésadó automatikus jelzése nyitja a tartó mágnessel szerelt vészkijáratú ajtókat. Lovardában a portaszolgálatos (biztonsági szolgáló), Kazánházban, Klinika Klub területen a pultos személy a működtető kapcsoló lekapcsolásával is nyitott helyzetbe helyezheti a vészkijáratú ajtókat.

- A kiürítésre szolgáló, vezérléssel működő ajtók esetében a kézi erővel történő nyitást minden esetben biztosítani kell.
- A menekülési útvonalon beépített ajtónál függöny, szelfogó csak úgy helyezhető el, hogy az széthúzáskor a kijáratot ne szűkítse. A függöny a padló síkját nem érheti el, belső széleit, középvonalát eltérő színű csíkkal kell megjelölni.
- A tömegtartózkodásra szolgáló helyiség menekülésre kiürítésre szolgáló ajtóit és a tömegtartózkodásra szolgáló helyiség menekülési útvonalán beépített ajtókat egy mozdulattal nyithatóan kell kialakítani.
- Az elektromos ajtózárral szerelt épületekben dolgozók a jelen szabályzatban foglaltakon túl a kiadott vészkijáratú ajtók tartó mágnesének használatára vonatkozó utasítás szerint járnak el tudomásra jutott tűz vagy egyéb esemény jelzése esetén.

5.4 Kiürítés

- Az épületeket, építményeket úgy kell kialakítani, hogy tűz esetén
 - az épületben, építményen tartózkodó személyek
 - a tartózkodási helyüket elégséges számú, átbocsátóképességű és megfelelő helyen beépített kijáraton elhagyhassák,
 - a tartózkodási helytől mérve a megengedett elérési távolságon vagy időtartamon belül menekülési útvonalra, biztonságos térbe vagy átmeneti védett térbe juthassanak,
- kiürítést
 - geometriai módszerrel, vagy
 - számítással
 kell megtervezni.
- A kiürítés geometriai módszerrel való tervezése, ellenőrzése során a menekülési útvonal, a biztonságos tér és az átmeneti védett tér elérési távolságának és a menekülési útvonalnak megengedett legnagyobb hosszúságát, továbbá a kiürítési útvonal megengedett legkisebb szabad szélességét a kiürítési útvonalon beépített nyílászárók, valamint szűkületek megengedett legkisebb szabad bel méretét kell ellenőrizni.
- A helyiség, szabadter, terület befogadóképességét az alábbi létszámadatok közül nagyobb létszám jelenti:
 - tervezői, üzemeltetői adatszolgáltatás szerinti, kiüríthető létszám,
 - fajlagos értékkel számított, kiüríthető létszám.
 - Amennyiben a befogadóképesség tervezői, üzemeltetői adatszolgáltatás szerinti, kiüríthető létszám, alapján került meghatározásra, az üzemeltető vállalja annak folyamatos betartását.
- A kiüríthető létszámot a helyiség használati előírás tartalmazza.

5.5 Raktározás, tárolás

- Éghető szilárd anyagot, éghető folyadékot vegyesen tárolni nem szabad.
- Éghető folyadékot tűzveszélyességi fokozat alapján (tűzveszélyességi osztályt is figyelembe véve) elkülönítetten kell tárolni.
- Folyadék tárolása esetén kármentő tálcát kell használni.
- Éghető folyadék tárolását nem éghető anyagú szekrényben, állványon, polcon szabad végezni.
- Egymással reakcióba lépő anyagokat együttesen tárolni nem szabad.
- A munkavégzési helyen I – II fokozatú éghető folyadék
 - fémszekrényben 20 liter,
 - robbanás gátló szekrényben 50 liter,
 - folyadéktárolásra alkalmas tűzálló szekrényben 100 liter mennyiségig,
 - Nem éghető anyagú szekrényben való tárolás esetén a tároló szekrény ajtaján az éghető folyadék tárolást jelölni kell. (Fokozottan tűz-, vagy robbanásveszély, nyílt láng használat 5 méteren belül tilos)

- Nem éghető gázt tartalmazó gázpalack tárolását a kijelölt helyen kell végezni. (büfé pult, kijelölt tartalék gázpalack tároló) A gázpalackokat eldőlés ellen rögzíteni kell. (kikötéssel)
- Éghető gázt tartalmazó tartalék gázpalack tárolása az egyedileg engedélyezett helyen végezhető. (Nagyerdei étterem konyha ételmaradék tároló helyiségben, Lovarda külső raktár terület)

5.4 Nyílt láng használatával járó munka állandó munkahelyen

- Nyílt láng használatával járó technológia tevékenység állandó jelleggel a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő kijelölt helyen végezhető. (jelenleg nincs ilyen helyiség, tevékenység)
- A telephely egyéb helyiségeiben, valamint a szabadtéri területen történő hegesztés, nyílt lánggal járó melegítési művelet, szikraképződéssel járó tevékenység csak az „alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység” végzésére vonatkozó rendelkezések megtartásával végezhető.

5.6 Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység

- Nyílt láng használatával, intenzív szikraképződéssel járó szerelési, javítási munkát végezni csak előzetes írásbeli „Engedély alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységgel járó munkavégzéséhez” engedély alapján szabad. /1 sz. melléklet/
- Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége.
 - A Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT. részéről alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzését engedélyező:
 - Fejlesztési - műszaki ügyvezető igazgató
 - Üzemeltetési igazgató
 - Létesítményvezető
 - Catering igazgató
 - Nagyerdei étterem vezető
 - Hajdúböszörmény ételmezésvezető
 - Tűzvédelmi megbízott
- Az engedélyező, munkát közvetlenül irányító köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki, valamint a tűzveszélyes tevékenység nem kezdhető meg.
- Az írásos engedélyt a munka végzésének ideje alatt a munkavégző köteles a munkavégzési helyen tartani. Az engedély egy példánya az engedélyezőnél, vagy láttamozónál marad.
- Műsoros rendezvény során a nyílt láng használata, beltéri pirotechnika használata, vagy a színpadon történő dohányzáskor szükséges az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére szóló engedély megléte. Ilyen esetekben a veszélyes tevékenységet végzőnek érvényes tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkezni, vagy dokumentáltan kioktatottnak kell lenni.
- Az engedélyt a tűzveszélyes tevékenységet elrendelő adja ki, melyet a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT. arra jogosult vezetőjének, vagy a tűzvédelmi megbízottnak láttamozni kell. Az írásos engedélyt a munka végzésének ideje alatt a tűzveszélyes tevékenységet elrendelő köteles a munkahelyen tartani.
- Műsoros rendezvény esetén a tűzveszélyes tevékenység végzésére szolgáló engedély kiadója az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet elrendelő, vagy végző feladata, a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT. részéről felügyeletet ellátó ügyeletes láttamozza. Az engedély egy példányát a rendezvény ügyeletes irattárazza.

- Engedélyező személy:
- a./ a munka, a rendezvény megkezdése előtt köteles meggyőződni arról, hogy a munka végzése a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően van-e előkészítve, a rendezvény megfelel az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységi engedélyben foglaltaknak,
 - b./ az engedélyen fel kell sorolni mindazokat a legfontosabb tűzvédelmi követelményeket, amelyekre az elvégzendő munka, vagy rendezvény során figyelemmel kell lenni.
 - c./ nyílt lánggal járó szerelési- javítási munkát, pirotechnikai tevékenységet csak megfelelő szakmai képesítéssel és érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy csak kifogástalan állapotban lévő berendezéssel, munkaeszközzel végezhet.
 - d./ műsoros rendezvény tartása során a nyílt láng használatával, dohányzással járó tevékenységet végzőnek dokumentáltan kioktatottnak kell lenni.
 - f./ olyan helyen, ahol a nyílt láng használata tűz vagy robbanás veszéllyel jár, a munkát csak abban az esetben szabad engedni, ha a veszélyeztetett környezetből az éghető anyagot eltávolították, illetve a meggyulladástól védték, a munka megkezdése előtt a tűz és robbanásveszélyt megszüntették.
 - g./ tűzveszélyes környezetben végzett nyílt lánggal járó munkához a munkát megrendelő Debreceni Campus KFT. munkahely felelős vezetője kioktatott dolgozóiból felügyeletet köteles biztosítani.
 - h./ a munkavégzés helyén a munkát elrendelő a keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, kézi tűzoltó készüléket köteles készenlétben tartani.
 - i./ a munka befejezése után a tűzveszélyes munkát végző személy a helyszínt és annak környezetét köteles tűzvédelmi szempontból átvizsgálni és a munka befejezését az engedélyt kiadónak és a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT. által láttamozónak jelenteni.
- Munkát végző:
- nyílt lánggal járó munkát csak megfelelő, kifogástalan állapotban lévő, időszakonkénti érvényes ellenőrzési címkével ellátott berendezéssel, munkaeszközzel végezhet.
 - a munkavégzés helyén a keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket, anyagot köteles a munkát elrendelő által kiadott engedélyében meghatározottak szerint készenlétben tartani.
 - a munka befejezése után a tűzveszéllyel járó munkát végző személy a helyszínt és annak környezetét köteles tűzvédelmi szempontból átvizsgálni és a munka befejezését az engedélyt kiadónak és/vagy a láttamozó vezetőnek jelenteni.
- Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzése esetén amennyiben fokozottan tűz-, vagy robbanásveszélyes, vagy mérsékelten tűzveszélyes helyzet áll elő a munkavégzést azonnal fel kell függeszteni a veszély elhárításáig.

5.7 Dohányzás, nyílt láng, gyújtóforrás használata

- Égő dohányterméket, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, eldobni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.
- Dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren ahol fokozottan tűz - vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak elő, tárolnak, dolgoznak fel, használnak. A dohányzás, nyílt láng használatának tilalmát biztonsági jellel kell jelölni.
- Fokozottan tűz - vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségbe vagy szabadtérbe, gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad.

- Kijelölt dohányzó hely csak épületen kívül a bejárattól mért 5 méter távolságon túl a kijelölt helyen. A dohányzó helyet táblával jelölni kell.
- A dohányzóhelyen megfelelő számú nem éghető anyagú hamutartót vagy vízzel töltött edényt kell elhelyezni, melybe a dohányzó személy cigarettavéget elhelyezni köteles.

5.8 Idegen vállalat által végzett munka.

- Amennyiben idegen vállalat munkavállalói a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT. által üzemeltetett területen megrendelt munkát végeznek, csak a részükre meghatározott munkaterületen tartózkodhatnak. Ott a meghatározott feladattól eltérő munkát csak külön engedély alapján végezhetnek. Kötelesek megtartani az adott területre érvényes tűzvédelmi előírásokat.

5.9 Tűzelő-, fűtőberendezések

- A Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. jelenleg fűtési célt szolgáló kazánokat nem üzemeltett.

5.10 Szellőztetés

- A telephelyi konyhai helyiségek területe megfelelő mesterséges szellőző berendezéssel ellátott. A melegen tartó konyháknál a nagykonyhai elszívó rendszer nem kiépített. Ott a természetes szellőzés nyitható ablakfelülettel valósul meg. Tűz esetén a füstelvezetés az ablakfelületen hajtható végre. Az ablakok elektronikus nyitása nem megoldott. A nagykonyhai elszívó rendszerrel kivitelezett helyiségek esetében nem mindenütt biztosított a levegő pótlás befűvéssel. Kisebb konyhák esetén az elszívott levegő pótlása nyitható ablakfelülettel megoldott.
- A melegkonyhás vendéglátóhely és melegkonyhás vendéglátó üzlet szellőző, szagelszívó rendszerét a gyártó által meghatározott rendszerességgel, annak hiányában évente tisztítani, és annak elvégzését írásban igazolni kell.

5.11 Villamos berendezések

- A villamos berendezést csak rendeltetésének, méretezésének megfelelően szabad használni
- Olyan villamos berendezést, készüléket, amely használat közben önmagára vagy a környezetére nézve veszélyes felmelegedést okozhat állandó felügyelet mellett szabad üzemben tartani.
- Villamos berendezés és éghető anyagok között olyan távolságot kell megtartani, hogy a berendezés üzemszerű, vagy meghibásodás folytán bekövetkező túlmelegedése, tüzet ne okozzon. A csoportosan elhelyezett működtető kapcsolókat, biztosítékokat, az üzemszerveknek megfelelően kell jelölni.
- Az épület helyiségeiben a világítást az ott végzett tevékenység befejezése után a zárást végző személynek le kell kapcsolni.
- Világítóberendezés és világítóeszközök
 - A világítóberendezést és eszközt úgy kell elhelyezni, illetve használni, hogy az tüzet ne okozzon. Éghető díszítőanyagot a világítóberendezéseken, hőfejlesztő készülékeken elhelyezni nem szabad. Irányított fényt sugárzó lámpa 2 méteres távolságon belül éghető anyagra nem sugározhat.
 - Mobil megvilágítókat úgy kell elhelyezni és mozgatni, hogy a hősugárzás irányának 2,0 méteres közelében könnyen gyulladó éghető anyag ne legyen
 - A világítóberendezést félévenként meg kell tisztítani a ráakódott szennyeződéstől.
 - A nem folyamatos üzemű elektromos készüléket műszak végén feszültség mentesíteni kell.

- Villamos berendezést, készüléket rendszeresen (legalább félévente) meg kell tisztítani az olyan szennyeződéstől, amely a berendezés hőátadási viszonyait károsan befolyásolja, vagy amelytől önmaga meggyulladhat.
- A használaton kívüli villamos berendezést feszültség mentesíteni kell, ha fenntartására nincs szükség, le kell szerelni, vissza kell bontani.
- Az elektromos berendezéseket a vonatkozó szabvány előírások megtartásával szabad szerelni. A javításokat a szabványban foglaltak szerint kell kivitelezni.
- A helyiség, szabadtér villamos berendezéseit az állami szabványok, jogszabályok által meghatározottak szerint kell létesíteni, használni és a joghatályos OTSZ által előírt időszakonként tűzvédelmi szempontból felülvizsgálni.
- A villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatát végzőnek megfelelő képesítésekkel és érvényes tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkezni.
- Villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik, időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatot az alábbi időpontokban kell elvégezni, vagy elvégeztetni:
 - 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű fokozottan tűz - vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, használatára szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
 - egyéb esetben legalább 6 évenként
- A villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatát végzőknek megfelelő szakképesítéssel, felülvizsgálatra jogosító képesítéssel, valamint érvényes tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkezni.
- A villamos táplálású menekülési útirányt jelző biztonsági jelek működőképességét rendszeresen, három havonta próbával ellenőrizni kell, melyről ellenőrzési naplót kell vezetni. A három havonkénti ellenőrzést a kijelölt munkavállaló, míg az évenkénti ellenőrzést villamos képzettségű személy hajtja végre. A meghibásodott elemeket (akkumulátor, fénycső) haladéktalanul cserélni kell.
- A Kft. által használt helyiségek villamos berendezései időszakos felülvizsgálatát a bérbeadó végezteti. A feltárt hiányosságok megszüntetése a bérbeadó kötelessége
 - a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálata során tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határidőig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon kell igazolni.
 - A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzem nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak
- A tűzvédelmi felülvizsgálat érvényessége szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.
- Villamos berendezés javítását csak szakképzett személy végezheti..

5.10 Villámvédelem

- Az építmények villámcsapások hatásaival szembeni védelmét a rendeltetés figyelembevételével az emberi élet elvesztésének kockázata szempontjából kell biztosítani.
- A meglévő építmény rendeltetésének megváltozása során vagy annak az eredeti alapterület 40%-át meghaladó mértékű bővítése esetén a villámcsapások hatásaival szembeni védelmet norma szerinti villámvédelemmel (jelölése: NV) kell biztosítani.
- A villámcsapások hatásaival szembeni védelem a meglévő épületeknél, nem norma szerinti villámvédelemmel biztosított.
- A meglévő, nem norma szerinti villámvédelmi berendezés bővítésének meg kell felelnie a villámvédelem létesítésekor vagy az utolsó felülvizsgálatakor érvényes műszaki követelménynek.
- A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból

- a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több fokozottan tűz - vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
 - egyéb esetben legalább 6 évenként,
 - a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,
 - sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, felül kell vizsgáztatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott hatánapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.
- Az OTSZ szerint létesített villámvédelmi berendezés esetében a felülvizsgálatok vezetésére és abban érdemi munka folytatására csak olyan személy jogosult, aki a jogszabályban meghatározott villámvédelmi berendezés időszakos felülvizsgálója képesítéssel és érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik
- A Kft. által használt helyiségek villamos berendezései időszakos felülvizsgálatát a bérbeadó végezteti. A feltárt hiányosságok megszüntetése a bérbeadó kötelessége
- a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálata során tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott hatánapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon kell igazolni.
 - A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzem nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak
- A tűzvédelmi felülvizsgálat érvényessége szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

6. Helyiségek használatára vonatkozó részletes előírások

- A Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT. által üzemeltetett épületekre, helyiségekre vonatkozó sajátos előírásokat az adott telephelyi épületre, helyiségre e szabályzat mellékletként kiadott helyi „kiegészítő tűzvédelmi szabályozás” tartalmazza.

7. Építmények mértékadó kockázati osztálya

- Jelen szabályzat csak a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT. által önállóan használt épület mértékadó kockázati osztályát jelöli meg.
- A nem önállóan használt épületek kockázati egységét az épületet üzemeltető mértékadó kockázati osztály meghatározása tartalmazza.
- A Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT használt önálló épületek:
- Lovarda épület Debrecen, Kassai u. 26. **MK egység** (magas mértékadó kockázati osztály)
 - Klinika Klub épület Debrecen, Nagyerdei körút 98 **AK egység** (alacsony mértékadó kockázati osztály)
 - Víztorony szórakoztató központ **AK egység** (alacsony mértékadó kockázati osztály)

8. Tűzvédelmi jogszabályok megszegésének jogkövetkezményei

- A tűzvédelmi szabályok és előírások betartása fegyelmi és anyagi felelősségre vonás terhe mellett - külön felhívás nélkül is - minden magánszemély kötelessége.
- A tűzvédelmi hatóság - tűzvédelmi szabályok megsértése miatt - helyszíni bírságot szabhat ki, szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségre vonást kezdeményezhet a mulasztást vétő ellen.
- A tűzvédelmi szabályok és előírások megsértőivel szemben a munkáltató, foglalkoztató saját hatáskörben fegyelmi eljárást indíthat, szabálysértési eljárást kezdeményezhet. Fegyelmi eljárás lefolytatására - a kezdeményezésre jogosultak feljegyzése, vagy az ügyvezető igazgató döntése alapján

- a fegyelmi jogkört gyakorló jogosult. Szabálysértési feljelentés megtétele az ügyvezető igazgató hatásköre.

➤ Fegyelemsértést követ el aki:

- a jogszabályok tűz megelőzési rendelkezéseit, hatósági intézkedéseket nem, vagy nem megfelelően hajtja végre,
- a megelőző tűzvédelmi szabályok érvényesítése szempontjából felügyeleti, vagy ellenőrzési kötelezettségét vétkesen elmulasztja,
- aki tüzet észlel és azt szükség esetén nem jelenti a tűzoltóság felé,
- aki a tűzjelzés lehetőségét, a tűzoltásban való közreműködést megtagadja, a tűz oltását akadályozza, a tűzoltás eredményessége érdekében szükséges felvilágosítást nem adja meg,
- a tűzoltási célra szolgáló felszerelést- eszközt rendeltetésétől eltérő célra használja, illetve kijelölt helyéről eltávolítja.

Debrecen, 2024. január 31.

Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT.

Debrecen, kassai u.26.

Tűzvédelmi szabályzat

2024.02.01.

engedélyt kiadó cég megnevezése:

1 sz. melléklet

engedély száma:......./202...

ENGEDÉLY alkalomszerű tűzveszéllyel járó munka végzéséhez

Az 54/2014.(XII.5.) BM. számú rendelettel kiadott OTSZ XVIII fejezet 91 pontban meghatározottak, valamint az 202 év hó napján tartott helyszíni szemle alapján munkavégzési engedélyt adok 201 év hó nap órától óráig a helyen

tevékenység végzésére az alább felsorolt tűzvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett:

A tűzveszélyes tevékenységet tilos végezni, mindaddig, amíg a tűz vagy robbanásveszélyt el nem hárították.

A munkahelyen legalább db A-34 tűz oltására alkalmas kézi tűzoltó készüléket, m3 homokot, szórólápatot, liter vizet, m² vizes ponyvát kell készenlétben tartani.

A tűzveszélyes munkák teljes idejére a munkaterület átvizsgálására, felügyeletére kirendelem:

További külön rendelkezések (részletesen fel kell sorolni a megelőző tűzvédelmi feladatokat):

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka befejezését az engedélyt adónak jelenteni kell.

Munkát végző neve:

munkaköre

tűzv. bizonyítvány száma:

Debrecen, 202 év hó nap.

engedélyt kiadó aláírása

Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul vettem, azok folyamatos betartásáért büntetőjogi felelősséget vállalok.

Debrecen, 202 év hó nap

munkát végző aláírása

Megjegyzés

A külső vállalat által végzett tűzveszélyes munkavégzés esetében az engedélyt a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT. illetékes vezetőnek láttamozni kell. *A helyi viszonyoknak megfelelő további előírásokat az engedély minden példányán fel kell tüntetni. A fenti engedélyben foglaltakat a helyi viszonyoknak megfelelően az alábbiakkal egészítem ki:*

A munkavégzést befejeztem, a területet tűzvédelmi szempontból átvizsgáltam.

Debrecen, 202 év hónap nap óra perc.

munkát végző aláírása

Tűzveszélyes tevékenység engedélyezés általános előírásai:

- 1.) Tűzveszélyes tevékenységet **t i l o s** végezni minden olyan helyen, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.
- 2.) A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez. kezdésétől befejezéséig az engedélyező szükség esetén felügyeletet köteles biztosítani.
- 3.) A tűzveszélyes tevékenységnél az engedélyezőnek az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó-felszerelést, készüléket kell készenlétben tartania.
- 4.) A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt, annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka befejezését az engedélyezőnek, és a láttamozónak be kell jelenteni.
- 5.) Tűzveszélyes munkát a hegesztő műhelyen kívül csak engedély alapján szabad végezni.
- 6.) Az engedélyben elő kell írni, hogy a tűzveszélyes munka időtartama alatt állandó vagy időszakos felügyelet szükséges, vagy nem szükséges.
- 7.) A tűzveszélyes tevékenység helyét meg kell tisztítani a gyúlékony anyagoktól, hulladékoktól. A tűzveszélyes tevékenység helyétől a gyúlékony anyagokat legalább 3 m-re kell eltávolítani, amennyiben az eltávolításra nincs lehetőség azokat nem éghető anyagú takaróval, vagy vizes ponyvával kell letakarni.
- 8.) Magasban végzett hegesztésnél gondot kell fordítani arra, hogy a lehulló szikra tüzet ne okozzon. Az elektródavégek elhelyezésére vízzel töltött edényt kell készenlétben tartani. Ha a hegesztést éghető padozatú helyiségben végzik, a padozatot legalább 3 méter sugarú körzetben vízzel fel kell locsolni, vagy nem éghető anyaggal le kell takarni. Több szinten áthaladó csővezeték hegesztése esetén a csővezeték a hegesztési földem szint áttörésnél le kell zárni.
- 9.) Tűzveszélyes folyadékot tároló edény hegesztésénél fokozott figyelmet kell fordítani a szabályok betartására.
- 10.) Hegesztési munkát csak olyan dolgozó végezhet, akiknek hegesztői képzettsége és érvényes tűzvédelmi szakvizsgája van.
- 11.) Hegesztő műhelyen kívüli hegesztéseknél minden esetben időszakos felügyeletről kell gondoskodni.
Az időszakos felügyelet biztosítása a munkát megrendelő cég feladata.
- 12.) Ha a munkánál további rendszabályokat is alkalmazni kell, azt az engedélyben részletesen kell előírni.