

”DEBRECENI CAMPUS ”
Nonprofit Közhasznú KFT.

D e b r e c e n

Kassai út 26.

Tűzvédelmi Szabályzat

2020

Rendelkező rész

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19 § /1. bek./, valamint végrehajtására kiadott 30/1996(XII.6) BM számú rendeletben előírtak alapján a

„DEBRECENI CAMPUS” Nonprofit Közhasznú KFT.

székhelyén, telephelyein, bérleményeiben, ideiglenes rendezvényein ezen „Tűzvédelmi Szabályzat”-ban foglaltak végrehajtását és folyamatos betartását rendelem el.

Tűzvédelmi Szabályzat területi hatálya kiterjed:

A Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT. székhelyére, telephelyeire: Debrecen, Kassai u. 26., Egyetem tér 1., Egyetem tér 2., Böszörményi u. 138., Ótemető u. 2 -4., Nagyerdei Park 12., Pallagi u. 7., Nagyerdei körút 98., Kossuth u. 33., Hajó u. 18 -20., Csengő u. 4., Hajdúböszörmény Dészán István u. 1 – 9., Debrecen- Pallag bérleményére, valamint a telephelyen, bérleményen kívüli munkavégzési területére.

Tűzvédelmi Szabályzat személyi hatálya:

A 1996. évi XXXI. törvény, végrehajtására joghatályos 54/2014. (XII.5.) BM. számú rendelettel közzétett Országos Tűzvédelmi Szabályzat -ban (OTSZ), a tűzvédelmet érintő egyéb hatályos jogszabályokban, Magyar Szabvány -ban , jelen tűzvédelmi szabályzatban foglalt előírások betartása, betartatása kötelező valamennyi munkavállalóra, foglalkoztatottra, látogatóra.

A tűzvédelmi szabályzat előírását valamennyi munkavállaló, foglalkoztatott köteles elsajátítani, betartani és betartatni.


Nem a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. létszámszabályozásában levő, de annak területén, a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. -vel egyéb munkavégzési jogviszonyban álló által irányított foglalkoztatottakkal (kölesznözött munkaerő) is meg kell ismertetni a tűzvédelmi szabályzat reá vonatkozó előírásait.

A foglalkoztatottak az ügyvezető igazgató/k/ által hozott tűzvédelmet érintő ügyekben annak felül bírálatára – az ügyvezető igazgató/k/ megkerülésével – közvetlenül nem fordulhatnak a területileg illetékes katasztrófavédelmi hatósághoz.

A tűzvédelmi szabályzat, valamint egyéb tűzvédelmi előírásokat megsértő felelősségre vonásáról a szabályzat 8. fejezete rendelkezik.

A „Tűzvédelmi Szabályzat” a jóváhagyást követően 2020.01.16. nap lép hatályba és visszavonásig marad érvényben, egyben a 2018. év január 02. dátummal kiadott szabályozás hatályát veszti.
A Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. tűzvédelmi szabályzatát legalább felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti, módosíthatja.

Debrecen, 2020. január 15.


Páll László
üzemeltetési- fejlesztési
ügyvezető igazgató
DEBRECENI CAMPUS
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
4028 Debrecen, Kassai út 26.
Cégjegyzékszám: 09-09-013671
Adószám: 21454167-2-09
10

Készítette: Serbán György
tűzvédelmi megbízott
BM Tűzoltó Kiképző központ 41/1988


Miklósvölgyi Péter
kereskedelmi-szolgáltatási
ügyvezető igazgató
DEBRECENI CAMPUS
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
4028 Debrecen, Kassai út 26.
Cégjegyzékszám: 09-09-013671
Adószám: 21454167-2-09
10

1. Tűzvédelmi Szervezet

1.1 Ügyvezető igazgatók

A kereskedelmi- szolgáltatási, üzemeltetési - fejlesztési ügyvezető igazgató felelős a KFT. tűzvédelmi helyzetéért, a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban foglaltak végrehajtásáért. Az ügyvezető igazgatók együttesen kötelesek tűzvédelmi szabályzatot kiadni és a végrehajtást ellenőrizni, vagy ellenőriztetni. A tűzvédelmi feladatok szervezése, irányítása üzemeltetési - fejlesztési ügyvezető igazgató feladatköre. Az általános ellenőrzést az üzemeltetési és fejlesztési ügyvezető igazgató és a tűzvédelmi megbízott egyeztetve végzi.

1.1.1 A kereskedelmi- szolgáltatási ügyvezető igazgató:

- Felelős:
 - a KFT. tűzvédelmi helyzetéért, a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban, szabályzatokban foglaltak végrehajtásáért;
 - a tűzvédelem tárgyi, személyi feltételeinek biztosításáért, e feladatát személyesen, illetve szolgáltatás igénybevételével látja el.
- Az ügyvezető igazgató köteles tűzvédelmi szabályzatot kiadni és a végrehajtást ellenőrizni, vagy ellenőriztetni. Hatásköre alapján felel a székhelyen, telephelyen, bérleményben, rendezvény helyszíneken végzett tevékenységek tűzvédelmi előírásainak betartásáért, betartatásáért.
- Az Üzemeltetési – fejlesztési ügyvezető igazgató távolléte esetén közvetlen felügyeletet gyakorol a tűzvédelmi tevékenységet polgári jogi megállapodás alapján vállalkozásban végző / továbbiakban: tűzvédelmi megbízott / felett.
- Gondoskodik a munkavállalók, foglalkoztatottak (továbbiakban: munkavállaló) alkalmazáskori, ismétlődő tűzvédelmi oktatásáról a tűzvédelmi megbízott bevonásával.
- Köteles a hatósági szemléken, részt venni, vagy képviseltetni magát. Részt vétel esetén nyilatkozat tételére jogosult.
- Intézkedést tesz az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére.
- Jogosult személyesen részt venni tűzvédelmi ellenőrzésen.
- A tűzvédelmi helyzetre kiható változást az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség felé annak megkezdése előtt 15 nappal bejelenti.
- Legalább 20 nappal korábban tájékoztatja a tűzvédelmi megbízottat a tűzvédelemre kiható tervezett változtatásról.
- Irányítási hatáskörébe tartozó területen keletkező tűz tudomására jutása esetén –amennyiben még nem történt meg- azonnal értesíti a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletét (tel: 105), vagy a hívásfogadó központot (tel:112) tájékoztatja az üzemeltetési –fejlesztési ügyvezető igazgatót, tűzvédelmi megbízottat. A tűzoltóság közreműködése nélkül megszűnt, utólag tudomására jutott tüzet - amennyiben tüzeseti hatósági bizonyítvány kérése szükséges - késedelem nélkül jelenti a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének (hivatásos tűzoltóságnak).
- A bérleti szerződés szerinti munkaterületen keletkező és tudomására jutott tűz esetén - a tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott tűz esetén is - azonnal tájékoztatja a bérelt helyszínért felelős vezetőt.
- Gondoskodik arról, hogy a tűz helyszíne a vizsgálat befejezéséig változatlanul maradjon, szükség esetén biztosítja a kárterület őrzését,
- Rendkívüli eseménykor a helyszínen tartózkodva a tűzoltóság, vagy a tűzvédelmi megbízott megérkezéséig irányítja a mentést, tűzoltást. Mentés vezetésére jogosult helyszínre érkezése után végrehajtja annak utasításait
- Évente értékeli a KFT. tűzvédelmi helyzetét, szükség esetén intézkedést tesz javítására.
- Gondoskodik a tűzvédelmi iratok egy helyen tárolásáról.

1.1.2 Üzemeltetési - fejlesztési ügyvezető igazgató:

- Az ügyvezető igazgató felelős:
 - a KFT. tűzvédelmi helyzetéért, a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban, szabályzatokban foglaltak végrehajtásáért;
 - a tűzvédelem tárgyi, személyi feltételeinek biztosításáért, e feladatát személyesen, illetve szolgáltatás igénybevételével látja el.
 - Az ügyvezető igazgató köteles tűzvédelmi szabályzatot kiadni és a végrehajtást ellenőrizni, vagy ellenőriztetni. Az általános ellenőrzést az ügyvezető igazgató illetve a szolgáltatásként igénybe vett tűzvédelmi megbízott egyeztetve végzi.
- Hatásköre alapján felel a székhelyen, telephelyen, bérleményben, rendezvény helyszíneken végzett tevékenységek tűzvédelmi előírásainak betartásáért, betartatásáért.
- Ellenőrzi, ellenőriztetni a tűzvédelmi előírások megtartását, megtartatását. Évenként legalább egyszer részt vesz - a tűzvédelmi megbízottal közösen szervezett - átfogó tűzvédelmi ellenőrzésen. Intézkedést tesz a feltárt hiányosságok megszüntetésére.
- Közvetlen felügyeletet gyakorol a tűzvédelmi tevékenységet polgári jogi megállapodás alapján vállalkozásban végző / továbbiakban: tűzvédelmi megbízott / felett.
- Gondoskodik a munkavállalók, foglalkoztatottak (továbbiakban: munkavállaló) alkalmazáskori, ismételődő tűzvédelmi oktatásáról a tűzvédelmi megbízott bevonásával.
- Köteles a hatósági szemléken, részt venni, vagy képviseltetni magát. Részt vétel esetén nyilatkozat tételére jogosult.
- Intézkedést tesz az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére.
- Fejlesztések, beruházások előkészítése és megvalósítása, munkaeszközök beszerzése során a tűzvédelmi előírásokat érvényesíteni.
- A tűzvédelmi helyzetre kiható változást az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség (hivatásos tűzoltóság) felé annak megkezdése előtt 15 nappal bejelenti.
- Legalább 20 nappal korábban tájékoztatja a tűzvédelmi megbízottat a tűzvédelemre kiható tervezett változtatásról. Gondoskodik a jogszabályokban, szabványokban vagy tűzvédelmi határozatokban előírt tűzvédelmi berendezések kiépítéséről, eszközök beszerzéséről, üzemképes állapotban tartásáról.
- A felügyeleti munkaterületén keletkező és tudomására jutott tűz esetén –amennyiben még nem történt meg- azonnal értesíti a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletét (a tűzoltóságot) (tel: 105), vagy a hívásfogadó központot (tel: 112), azonnal tájékoztatja a kereskedelmi-szolgáltatási ügyvezető igazgatót, tűzvédelmi megbízottat, szükség esetén gondoskodik a helyszín biztosításáról, őrzéséről). Gondoskodik arról, hogy a tűz helyszíne a vizsgálat befejezéséig változatlanul maradjon, szükség esetén biztosítja a kárterület őrzését.
- Irányítási hatáskörébe tartozó területen keletkező, de beavatkozás nélkül megszűnt tűz tudomására jutása esetén - amennyiben tüzeseti hatósági bizonyítvány kérése szükséges - késedelem nélkül jelenti a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének.
- A Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT. területén, vagy munkavállalói által külső munkaterületen végzett alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet - szükség esetén konzultálva a tűzvédelmi megbízottal - engedélyezi, vagy a munkát elrendelő által kiállított engedélyt láttamozza. / 1 számú melléklet / Szükség esetén tűzoltói felügyeletet biztosít.
- Rendkívüli eseménykor a helyszínen tartózkodva a tűzoltóság, vagy a tűzvédelmi megbízott megérkezéséig irányítja a mentést, tűzoltást. Mentés vezetésére jogosult helyszínre érkezése után végrehajtja annak utasításait.
- Évente megtartott oktatás keretében értékeli a KFT. tűzvédelmi helyzetét, szükség esetén intézkedést tesz javítására.
- Gondoskodik a tűzvédelmi iratok egy helyen tárolásáról.

1.2 A tűzvédelmi megbízott (tűzvédelmi előadó) munkája megbízása alapján kiterjed:

- Az évenkénti és eseti tűzvédelmi oktatásra, felvilágosításra.
- A jogszabályi kötelezettségek megtartásának ellenőrzésére. Jogosult a KFT. helyiségeiben, szabadterületén tartózkodni. Egyes területekre csak kísérvél léphet be.
- A tűzvédelmi szabályzat, szükség esetén a kockázati egység meghatározás, helyiség befogadó képességének meghatározására, jóváhagyásra való előkészítésére, szükség szerinti átdolgozásra.
- Az ügyvezető igazgató tájékoztatása alapján a tűzvédelmi helyzetre kiható változás bejelentés előkészítésére.
- Részt vehet a hatósági szervek eljárásain, részt vesz az ügyvezető igazgató által szervezett tűzvédelmi ellenőrzéseken. Önállóan is végez ellenőrzést. Súlyos, közvetlen tűzveszélyt okozható tűzvédelmi szabályszegés felfedése esetén, a helyszínen intézkedik annak azonnali megszüntetésére, intézkedéséről azonnal tájékoztatja az ügyvezető igazgatót.
- Fejlesztések, beruházások előkészítése és megvalósítása során elősegíti a tűzvédelmi előírások érvényre juttatását.
- Igény esetén véleményezi az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezési feltételeit, szükséges esetben Önállóan is adhat engedélyt a feladat végzésére. Az üzemeltetési – fejlesztési igazgató, üzemeltetési igazgató, technikai csoportvezető távolléte esetén - láttamozza a külső cég által kiállított alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére szolgáló engedélyt.
- Súlyos tűzvédelmi szabályszegés felfedése esetén felelősségre vonást kezdeményez az üzemeltetési – fejlesztési ügyvezető igazgató igazgatójánál.
- Figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak, munkakörökben foglalkoztatottak rendelkeznek –e érvényes tűzvédelmi szakvizsgával. Szükséges esetben közreműködik a szakvizsgáztatás szervezésében.
- Rendszeresen (havonta legalább egyszer) kapcsolatot tart az üzemeltetési - fejlesztési ügyvezető igazgatóval.
- Havi, negyedévenkénti rendszerességgel ellenőrzi a „Lovarda” tűzjelző központot, negyedévenkénti rendszerességgel ellenőrzi a Lovarda, Egyetemi étterem területén készenlétben tartott kézi tűzoltó készülékek, fali tűzcsapok készenlétben tartóra háruló ellenőrzési feladatát.
- Rendkívüli esemény során, a helyszínen tartózkodva a tűzoltóság megérkezéséig irányítja a mentést, tűzoltást.
- Mentés vezetésére jogosult helyszínre érkezése után végrehajtja annak utasításait

1.3 Egység vezető (igazgatói szint)

- Felel az általa felügyelt egységek és rendezvények tűzvédelmi előírásainak betartásáért, betartatásáért.
- Gondoskodik a tűzvédelmi felülvizsgálatok elvégzéséről, a lángmentesítés végrehajtásáról.
- Gondoskodik a helyileg gyártott eszközök tűzvédelmi megfelelőségének igazolásáról.
- Részt vehet a felügyeleti területen végzett hatósági ellenőrzésen, nyilatkozat tételére nem jogosult.
- Részt vesz a felügyelete alá tartozó munkaterületen a munkáltató által szervezett ellenőrzésen.
- A bekövetkezett és tudomására jutott tüzet jelenti a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének (tűzoltóságnak) (tel:105), vagy a hívásfogadó központnak (tel: 112), minden esetben az üzemeltetési - fejlesztési ügyvezető igazgatónak, tűzvédelmi megbízottnak, szükség esetén gondoskodik a helyszín biztosításáról. A tűzoltóság közreműködése nélkül megszűnt, utólag tudomásra jutott tüzet is jelenti az üzemeltetési – fejlesztési ügyvezető igazgató igazgatónak, tűzvédelmi megbízottnak.

- Rendkívüli eseménykor a helyszínen tartózkodva a tűzoltóság, vagy a tűzvédelmi megbízott megérkezéséig irányítja a mentést, tűzoltást.
- Mentés vezetésére jogosult helyszínrre érkezése után végrehajtja/ák/ annak utasításait
- Szervezi a felügyelete alá tartozó munkaterületen dolgozók tűzvédelmi oktatását a tűzvédelmi megbízottal egyeztetve.
- Végzi, vagy végezteti az irányításához tartozó területen a készenlétben tartott kézi tűzoltó készülékek munkáltató általi ellenőrzését.

1.4 Létesítmény felelős

- Felel az adott telephely rendezvény helyszín tűzvédelmi előírásainak betartásáért, betartatásáért.
- Figyelemmel kíséri a rendezvényre érkezők létszámát, az épület, helyiség befogadó képességeként meghatározott létszám elérésekor intézkedik a belépők korlátozására.
 - A megengedett befogadó képességként meghatározott létszámot az adott létesítmény kiürítés számítása és kiegészítő tűzvédelmi szabályozása tartalmazza.
- Részt vesz az irányításához tartozó telephelyen tartott hatósági ellenőrzésen, nyilatkozat tételére nem jogosult.
- Részt vesz a felügyelete alá tartozó munkaterületen a munkáltató által szervezett ellenőrzésen.
- A bekövetkezett és tudomására jutott tüzet jelenti, a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének (a tűzoltóságnak) (tel: 105), vagy a hívásfogadó központnak (tel: 112) az üzemeltetési - fejlesztési ügyvezető igazgatónak, tűzvédelmi megbízottnak, szükség esetén gondoskodik a helyszín biztosításáról. A tűzoltóság közreműködése nélkül megszűnt, utólag tudomására jutott tüzet is jelenti az üzemeltetési - fejlesztési ügyvezető igazgatónak, tűzvédelmi megbízottnak.
- Rendkívüli eseménykor a helyszínen tartózkodva a tűzoltóság, vagy a tűzvédelmi megbízott megérkezéséig irányítja a menekítést, mentést, tűzoltást.
- Mentés vezetésére jogosult helyszínrre érkezése után végrehajtja annak utasításait
- Figyelemmel kíséri, hogy a munkavállalók tűzvédelmi oktatása megtörtént-e. Szükség esetén kezdeményezi a felettes munkahelyi vezetőjénél az oktatás megtartásának elrendelését.

1.5 Rendezvény Ügyeletes

- Felel a rendezvény tűzvédelmi előírásainak betartásáért, betartatásáért.
- A rendezvény kezdete előtt a biztonsági szolgálatvezetővel végigjárja a rendezvény helyszínt, a bejárás eredményessége alapján engedélyt ad az épület bejárati kapujának a nyitására.
- Figyelemmel kíséri a rendezvényre érkezők létszámát, az épület, helyiség befogadó képességeként meghatározott létszám elérésekor intézkedik a belépők korlátozására.
 - A megengedett befogadó képességként meghatározott létszámot az adott létesítmény kiürítés számítása és kiegészítő tűzvédelmi szabályozása tartalmazza.
- Szükség esetén intézkedik az építmény kiürítésére, irányítja a kiürítés végrehajtását.
- Részt vesz az irányításához tartozó telephelyen tartott hatósági ellenőrzésen, nyilatkozat tételére nem jogosult.
- A felügyelt rendezvény helyszínen bekövetkezett és tudomására jutott tüzet jelenti a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének (a tűzoltóságnak) (tel:105), vagy a hívásfogadó központnak (tel: 112), elrendeli a riasztást, riasztja a bent tartózkodókat a rendelkezésre álló hangosító berendezés használatával, minden esetben azonnal jelent az üzemeltetési - fejlesztési ügyvezető igazgatónak, tűzvédelmi megbízottnak, szükség esetén gondoskodik a helyszín biztosításáról.
- Rendkívüli eseménykor a helyszínen tartózkodva a tűzoltóság, vagy a tűzvédelmi megbízott megérkezéséig irányítja a menekítést, mentést, tűzoltást.
- Mentés vezetésére jogosult helyszínrre érkezése után végrehajtja annak utasításait

1.6 Vendéglátás Szakmai vezető, vendéglátó egység vezető, élelmezés vezető, büfévezető

➤ Felel az üzemeltetett helyiségek tűzvédelmi előírásainak betartásáért, betartatásáért.

- Részt vesz a hatósági ellenőrzésen, nyilatkozat tételére nem jogosult.
- A bekövetkezett és tudomására jutott tűzet jelenti a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének (a tűzoltóságnak) (tel: 105), vagy a hívásfogadó központnak (tel: 112), az üzemeltetési és fejlesztési ügyvezető igazgató igazgatónak, tűzvédelmi megbízottnak, szükség esetén gondoskodik a helyszín biztosításáról. A tűzoltóság közreműködése nélkül megszünt, utólag tudomására jutott tüzet is jelenti az üzemeltetési – fejlesztési ügyvezető igazgatónak, tűzvédelmi megbízottnak.
- Rendkívüli eseménykor a helyszínen tartózkodva a tűzoltóság, vagy a tűzvédelmi megbízott megérkezéséig irányítja a mentést, tűzoltást.
- Mentés vezetésére jogosult helyszínre érkezése után végrehajtja/ák/ annak utasításait
- Végzi, vagy végezteti az irányításához tartozó területen a készenlétben tartott kézi tűzoltó készülékek munkáltató általi ellenőrzését.
- Gondoskodik a beosztásához tartozó munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról.

1.7 Rendezvény hangosító

- A tudomására jutott tűz, vagy egyéb rendkívüli esemény során, ha szükséges a rendezvény helyszín kiürítése tájékoztatja a bent tartózkodókat az általa kezelt berendezés útján a kiürítés szükségességéről.
- Felkapcsolja a rendezvény helyszín általános világítását. A kiürítés ideje alatt türelemre inti, tájékoztatja a közönséget.

1.8 Portaszolgálatos

- A munkája végzése során köteles a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat megismerni, megtartani, megtartatni.
- Végzi a tűzjelző napi ellenőrzését, vezeti az ellenőrzési naplót.
- Rendezvény idejére szükséges esetben kikapcsolja a szükséges füst érzékelőt, majd rendezvény végén azt visszakapcsolja, az eseményt bejegyzi a tűzvédelmi ellenőrzési naplóba.
- Az általa felügyelt épületben szervezet rendezvény kezdete előtt köteles a menekülésre szolgáló ajtókat könnyen nyitható állapotúra előkészíteni. (A lovardában a zárási idő alatt behatolást megakadályozó ajtó lövőkéket kiszedni, illetve nyitott állapotba helyezni)
- A felügyelete alá tartozó területről kapott tűzjelzés esetén azt azonnal továbbjelenti, a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének (a tűzoltóságnak) (tel.: 105), vagy a hívásfogadó központnak (tel: 112), a tűzjelző rendszer működtetésével riasztja az épületben tartózkodókat, nyitja a mentésre érkező egységek bejutásához szükséges ajtókat, lehetősége szerint közreműködik a tűz oltásánál, anyagi javak mentésénél. Tűz oltáshoz igénybe veheti a helyszínen rendelkezésre álló tűzoltó eszközöket.
- Mentés, kiürítés elrendelésekor segíti a bent tartózkodókat a biztonságos kiürítés végrehajtásában. Nyugalomra szólítja fel a közelében tartózkodókat. A kijárat ajtóktól legalább 100 méter távolságra küldi el a kint levő személyeket, akik a mentési munkálatokban nem vesznek részt.
- Tájékoztatja a mentésre érkező egység parancsnokát a kialakult helyzetről.
- A tűzoltóság közreműködése nélkül megszünt, utólag tudomására jutott tüzet is jelenti közvetlen munkahelyi vezetőjének.
- Helyileg eloltott tűz esetén biztosítja a helyszínt az intézkedésre jogosult személy/-ek/ megérkezéséig.
- Mentés vezetésére jogosult helyszínre érkezése után végrehajtja/ák/ annak utasításait.

1.9 Rendezvényen közreműködő biztonsági őr

- Közreműködik a rendezvény közönségre vonatkozó tűzvédelmi előírásainak betartatásánál.
- A felállítási helyen levő biztonsági őr az általa tapasztalt, vagy neki jelentett eseményt azonnal jelzi a közvetlen vezetőjének, aki azt azonnal jelenti a rendezvény ügyeletesnek. Keletkezett tűz esetén azonnal jelzi a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének (a tűzoltóságnak) (tel: 105), vagy a hívásfogadó központnak (tel: 112), a közelében tartózkodókat hangos szóval tájékoztatja a bekövetkezett eseményről.
- Amennyiben a hivatásos tűzoltóság, valamint a rendezvényen tartózkodók riasztása nem szükséges, a kapott jelzés alapján a riasztást nem alkalmazza, de az eseményt azonnal jelenti a részére meghatározott személyeknek.
- Mentés, kiürítés elrendelésekor segíti a bent tartózkodókat a biztonságos kiürítés végrehajtásában. Nyugalomra szólítja fel a közelében tartózkodókat. A kijáratoktól legalább 100 méter távolságra küldi el a bent levő személyeket, akik a mentési munkálatokban nem vesznek részt.
- A beengedést végző biztonsági őr az elrendelt beléptethető létszám korlátozás esetén a kapott utasításnak megfelelően jár el a beléptetésnél.
- Tűz közelében a rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel megkezdheti a tűz oltását, terjedésének gátolását.
- Helyileg megszűnt, utólag tudomására jutott tűz esetén a szükséges belső értesítések végrehajtását követően, biztosítja a helyszínt az intézkedésre jogosult személy/-ek/ megérkezéséig.
- Mentés vezetésére jogosult helyszínre érkezése után végrehajtja/ák/ annak utasításait

1.10 Munkavállaló

- A munkája végzése során köteles a szervezett tűzvédelmi oktatáson részt venni, az ott elhangzottakat elsajátítani, az előírásokat megtartani, megtartatni.
- Közelében keletkező tűz észlelésekor szükség esetén azt azonnal jelenti a rendezvény ügyeletesnek, hívásfogadó központnak, a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének vagy a tűzoltóságnak, ahol portaszolgálat van a portaszolgálatnak, vagy a biztonsági őrnek, hangos szóval riassza a közelben tartózkodókat, lehetősége szerint közreműködik a tűz oltásánál, anyagi javak mentésénél, az építmény kiürítésénél. Tűz oltáshoz igénybe veheti a helyszínen rendelkezésre álló tűzoltó eszközöket. A tűzoltóság közreműködése nélkül megszűnt, utólag tudomására jutott tüzet is jelenti közvetlen munkahelyi vezetőjének. Helyileg megszűnt, utólag tudomására jutott tűz esetén biztosítja a helyszínt az intézkedésre jogosult személy/-ek/ megérkezéséig.
- Mentés vezetésére jogosult helyszínre érkezése után végrehajtja/ák/ annak utasításait.
- A Campus Eleven Iskolaszövetkezettől kirendelt munkát végzőkre a munkavállaló kötelezettségei vonatkoznak.

1.11 Nem a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. személyzete által irányított külső vállalkozások foglalkoztatottjainak tűzvédelmi tájékoztatása

- A Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT által üzemeltetett szabadterületek, helyiségek, épületek területén külső vállalkozás által irányított előadás, munkavégzés során a foglalkoztatottakat a rájuk vonatkozó mértékben tájékoztatni kell az adott terület speciális tűzvédelmi előírásairól. A tájékoztatás az előadás szervező, vagy foglalkoztató bejelentkezésekor az üzemeltetésért felelős vezető, rendezvény ügyeletes, vagy megkeresése esetén a tűzvédelmi megbízott feladata.
- Tűzveszélyes tevékenységet csak „Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére jogosító engedély” megléte esetén végezhet.
- Mentés, kiürítés elrendelésekor segíti a fogyatékos bent tartózkodókat a biztonságos kiürítés végrehajtásában.

- Amennyiben a külső vállalkozás foglalkoztatottjai nem tartják meg a tűzvédelmi előírásokat, a további munkavégzést fel kell függeszteni és azonnal értesíteni vezetőjüket.

2. Tűzvédelmi oktatás felvilágosítás

2..1 Az ügyvezető igazgató köteles biztosítani:

- Hogy a munkavállaló, foglalkoztatott a munkába állításkor, majd évente ismétlődő oktatás keretében munkatevékenységi körével kapcsolatos megelőző tűzvédelmi ismereteket, a tűzoltás, kiürítés, mentés, menekítés esetén követendő magatartási szabályokat elsajátítsa, bővítse.
- Hogy a tűzvédelmi oktatás, felvilágosítás a tűzvédelmi megbízott közreműködésével munkaidőben történjen meg.
- Hogy az oktatás megtörténte megfelelően dokumentálva legyen.
- Hogy valamennyi munkavállaló, foglalkoztatott foglalkoztatáskor általános és speciális elméleti, továbbá munkájával kapcsolatos gyakorlati oktatásban részesüljön.
- Hogy az újfelvevő tűzvédelmi oktatása az alkalmazási szerződés aláírását követően, munkába álláskor valósuljon meg.
- Hogy a Catering igazgató hatáskörébe tartozó konyhák és büfék dolgozóinak oktatása annak közreműködésével valósuljon meg.

2..2 Az oktatás követelményei:

- Az oktatást a munka jellegének és veszélyességének megfelelően úgy kell szervezni és végezni, hogy a munkavállaló, foglalkoztatott a tűzvédelmi ismereteket elsajátítsa, a készséget megszerezze.
 - Az általános elméleti oktatás során a munkavállalót a következőkre kell kioktatni:
 - a munkahely és munkafolyamat tűzveszélyessége
 - az általános megelőző tűzvédelmi előírásokra, használati szabályokra,
 - tűz esetén követendő magatartásra, a tűzjelzéssel, riasztással, kiürítéssel, mentéssel, tűz oltással kapcsolatos feladatokra,
 - tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések használatával kapcsolatos ismeretkre, (elhelyezés, kezelés, működtetés, oltható anyagok - eszközök stb.)
 - a dohányzás és nyílt láng használata, alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályai megtartására,
 - a tűzvédelmi szabályok megszegésének jogkövetkezményei, felelősségre vonás módjaira.
 - Az oktatáson megjelent munkavállaló az oktatás megtörténtét és az előadott anyagban foglaltak elsajátítását aláírásával ismeri el.
 - A munkavállaló oktatásáról készült és általa aláírt oktatási nyilatkozatot a KFT irodában kell megőrizni.
 - Rendezvények során szükségessé váló kiürítésnél való közreműködés lehetőségei.
- A gyakorlati oktatás során a munkavállalót a következőkre kell kioktatni:
- a munkahelyi tevékenység helyi sajátosságaira és tűzveszélyességére,
 - a használt technika, technológia, anyagok tűzvédelmi előírásaira,
 - a tűzjelzés helyi módjainak lehetőségére, a tűzoltó készülékek, eszközök készenlétnben tartási helyeire, azok használatára, közművek főelzáróinak helyeire,

- kijáratok, vészkijáratok, menekülési lehetőségek, ember, anyag menthetősége céljából rendelkezésre álló kijáratok,
- a munkahelyen kijelölt dohányzó hely, annak használati szabályai,

- Oktatás szempontjából újfelveételesnek kell tekinteni és munkába állítás előtt soron kívül oktatásban kell részesíteni azt a munkavállalót, foglalkoztatottat:
- aki legalább félév távollét után áll ismét munkába,
 - aki a tűzvédelmi ismeretek hiánya miatt a munkától eltiltást kapott,
 - akinek oktatását a tűzvédelmi hatóság rendeli el.

2.2 Ismétlődő oktatás

- A munkavállalókat, foglalkoztatottakat rendszeres munkavégzés esetén évente ismétlődő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, melynek keretében a már elsajátított ismereteket felelevenítik, az eltelt időszakban történt tűzvédelmi eseményekről, változásokról tájékoznak.

2.3 Foglalkoztatottakra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelmények

- A tűzvédelmi megbízottnak legalább felsőfokú tűzvédelmi képesítéssel kell rendelkezni.
- Az egyéb beosztású foglalkoztatottak közül a hegesztést is végző személynek és közvetlen munkahelyi vezetőjének érvényes tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkezni.
- Alkalmoszerűen szabadban tüzet rakó személyek felügyeletét ellátónak kioktatottnak kell lenni.

3. Tűzjelzés

- a) A helyiségekben üzemeltetett vonalas telefonkészülékek mellé a tűzoltóság, mentők, rendőrség hívószámát ki kell függeszteni (Mentők: 104, Tűzoltóság: 105, Rendőrség: 107, Általános segélykérő: 112)
- b) A tűz jelzésére - ahol ki van építve - az épületen belül elhelyezett kézi tűzjelzés adók is használhatók.
- c) Az épületben vagy annak környezetében keletkező tűz esetén, a tűzoltóság helyszínre hívásával (Tel.: 105, 112) egyidejűleg az észlelőnek hangos szóval – kiabálással, vagy a rendezvényhangosító berendezése útján, ha van tűzjelző rendszer annak üzemeltetésével kell jeleznie a tüzet a közelben tartózkodók felé, azonnal értesíteni kell az adott területen tartózkodó portaszolgálatot, biztonsági őr.
- d) A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:
- a tűzoltási, mentési feladatot igénylő esemény pontos, címét, helyét
 - jellegét (mi ég, mi van veszélyeztetve, milyen mentési feladat szükséges)
 - emberélet van-e veszélyben, (rendezvény során keletkező tűz esetén egészségkárosodás veszélyével számolni kell)
 - a bejelentő nevét
 - a bejelentő telefonszámát, ennek hiányában lakcímét
 - a műveletirányítás által szükségesnek tartott további, személyes adatnak nem minősülő információt
- A tűzoltóság felé és helyben végrehajtott jelzésen túl azonnal értesíteni kell:
- a KFT. üzemeltetési - fejlesztési ügyvezető igazgatót, a tűzvédelmi megbízottat.
- (értesítési telefonszámokat a portaszolgálatlal rendelkező épület portán, nem épülethez kötött rendezvény esetén a pult melletti területen, jól látható helyen kell elhelyezni)

3.1. Tűzoltási, mentési feladatok:

3.1.1 A helyiség, épület, rendezvény helyszín elhagyása, értékek mentése:

- A tűzjelzés vétele esetén a munkavállaló, foglalkoztatott köteles:
 - ❖ az általa használt elektromos készülékeket feszültségmentesíteni,
 - ❖ ha van az épületben gázvezeték, palackos gáz annak főcsapját és a gázkészüléket elzárni (a PB gázpalackot lehetőség szerint a helyiségből eltávolítani),
 - ❖ pótolhatatlan iratokat biztonságos helyre elrakni, adatokat a számítógépen elmenteni az adathordozó egységet biztonságba helyezni,
 - ❖ a helyiségben tartózkodó arra rászorulókat a menekítésben segíteni, a helyiséget, épületet elhagyni vagy a lehetőségei alapján a tűz oltását megkezdeni, terjedését gátolni.
- A tűz oltásában való közreműködés:
 - ❖ a munkavállaló, foglalkoztatott a tűz oltásában, vagyoni értékek mentésében életkora, egészségi, fizikai állapota alapján tőle elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével köteles közreműködni. A tűz oltásban, értékek mentésében addig kell közreműködni, amíg a testi épségét, egészségét az ott keletkezett füst, hő, fejlődő gázok nem veszélyeztetik.
 - ❖ a veszélyeztetett épületrészben a tűz oltását haladéktalanul meg kell kezdeni a rendelkezésre álló eszközökkel, készülékekkel.
 - ❖ Tilos feszültség alatti elektromos berendezést, készüléket vízzel oltani. A tűz oltását lehetőség szerint a tűzoltóság kéréséig folytatni kell. A tűzoltóság kiérkezése után a további teendőket a tűzoltás-vezető határozza meg.

3.1.2 Tűzvédelmi szervezet

- A Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT. külön tűzvédelmi szervezetet nem tart fenn. A tűzvédelmi szervezet feladatát az ügyvezető igazgatók, a tűzvédelmi megbízottal egyeztetve látják el. A tűzvédelemmel kapcsolatos költségek finanszírozása a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT. ügyvezető igazgatók hatásköre.

3.1.3 Tűzoltó-készülékek, eszközök, felszerelések

- Épületben, helyiségben, ideiglenes sátras rendezvény helyszíneken az ott keletkező tűz oltására alkalmas kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni, állandóan üzemkész állapotban tartani. Készenlétben tartott tűzoltó készülék oltásteljesítménye legalább: 34 A-183 B, C.
- Egy-egy kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként, a - rendeltetési egység kimutatásban - jelölt helyeken, sátrakban a telepített kiszolgáló pultnál, valamint a színpad mellett.
- A szórakoztató helyiséget tartalmazó épület esetében a szükséges kézi tűzoltó készülék elhelyezéséről, megfelelő állapotban való készenlétben tartásáról az üzemeltetési igazgató – a tűzvédelmi megbízott közreműködésével - gondoskodik. A rendezvény tartására szolgáló sátrak kiszolgáló pultjainál kézi tűzoltó készülék elhelyezése a pultot üzemeltető vezető feladata, míg színpadok esetében a színpadmester feladata.
- Kézi tűzoltó készüléket a kijárat, illetőleg a veszélyeztetett hely közelében jól látható, könnyen hozzáférhető helyen, üzemképes állapotban kell tartani. Eltorlaszolni, rendeltetésüktől eltérő célra használni még átmenetileg sem szabad.
- A tűzoltó készülékek ellenőrzését, javítását a joghatályos OTSZ-ben előírtaknak megfelelően kell végezni, vagy végeztetni. A tűzoltó felszereléseket, készülékeket a készenlétben tartónak

- negyedévente ellenőrizni kell és arról dátumozott nyilvántartást kell vezetni. Az üzemeltetett épületekben, helyiségekben a készenlétkben tartó általi ellenőrzést a tűzvédelmi megbízott, vagy az adott területen kijelölt munkavállaló végzi.
- Az épületben levő fali tűzcsapokat arra jogosult személlyel félévente kell ellenőriztetni.

Az ellenőrzéskor tapasztalt hiányosságok megszüntetésére azonnal intézkedni kell.

4. Tűzvédelmi ellenőrzés

- A hatóság előzetes bejelentés nélkül tarthat ellenőrzést, melyről jegyzőkönyvet készít.
- A munkáltató részéről végzett átfogó tűzvédelmi ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni.
- A jegyzőkönyvben rögzített hiányosságok megszüntetésére a szükséges intézkedés megtétele a felelős vezetők feladata.
- A tűzvédelmi megbízott az általa végzett ellenőrzésről szükséges esetben emlékeztetőt készít, melynek egy példányát átadja az intézkedésre jogosultnak.
- A munkahelyi vezetők napi munkájuk során rendszeresen ellenőrzik a tűzvédelmi előírások megtartását, intézkednek a feltárt hiányosság megszüntetésére.

5. Használati szabályok

5.1 Általános használati szabályok

- Az üzemeltetőnek a használat, a tevékenység végzése során gondoskodnia kell arról, hogy:
 - a) az építmény, építményrész létesítésekor hatályos előírások által elvárt biztonsági szintet a használat és az átalakítások, változtatások során fenntartsa,
 - b) a használati tűzvédelmi előírásokat betartsa,
 - c) tevékenységével tüzet, robbanást, robbanásveszélyt ne okozzon,
 - d) folyamatosan biztosítsa a tűz észlelésének, jelzésének, oltásának, a kiürítésnek, a tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések, tűzoltó-technikai eszközök működésének, hozzáférhetőségének, észlelhetőségének jogszabály vagy hatóság által előírt feltételeit,
 - e) a tűzvédelmi célú dokumentumokat naprakész állapotban, hozzáférhető helyen tartsa,
 - f) a tűzvédelmi célú jelölések észlelhetőségét, egyértelműségét fenntartsa, és
 - g) a robbanás elleni védelmet, az alkalmazott berendezések robbanásbiztos kialakítását és működőképességét a robbanásveszélyes technológia teljes élettartama során fenntartsa.
- Az építményben, helyiségben és szabadterén a villamos berendezés kapcsolójának, a közmű nyitó- és zárószervezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, továbbá a fali tűzcsapok, tűzoltó készülékek, felszerelések, berendezések hozzáférhetőségét, akadálytalan megközelíthetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
- A helyiségből, a szabadteréből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a tevékenység során keletkezett fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.
- Központi fűtőberendezésen, hőt fejlesztő készüléken fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot elhelyezni, tárolni nem szabad.
- Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

- A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot alkalmasszerűen csak szabadban vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.
- Elektromos főzőlapot, egyéb hőfejlesztő villamos készüléket csak a kijelölt helyen, éghető anyagú tartólap esetén, hőszigetelő alátétten szabad használni.
- A telepített gáztüzelésű készülék elzáró csapját műszak végén el kell zárni.
- A színpad technikai függönyöket a használt lángmentesítő anyagra előírt időközönkénti rendszerességgel lángmentesíteni kell.

Az általános használati szabályokon túl az egyes épületekre, helyiségekre vonatkozó helyi előírásokat az adott területen mellékletként kiadott kiegészítő tűzvédelmi szabályozás tartalmazza.

5.2 Épület:

- Az építményt, építményrészt, a vegyes rendeltetésű épületet, csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési engedélyben meghatározott tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni. Az adott helyen a tevékenységhez feltétlenül szükséges anyagokat, eszközöket szabad tartani, amely nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget, valamint a kiürítés számítás során meghatározott létszámú személyt szabad beengedni. Az egyes rendezvény helyszínénél szolgáló épület, helyiség befogadó képességét az adott épületre kiadott „Kiegészítő tűzvédelmi szabályozás” tartalmazza.
- Az épületben a közlekedési utakat, kijáratokat, vészkijáratokat állandóan szabadon kell tartani, azokat leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. Az épületek menekülési útvonalain fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetőek el, nem tárolhatóak. A menekülési útvonalak átbocsátóképessége nem szűkíthető le a menekülést biztosító szélesség alá.
- A melegkonyhás vendéglátó hely és melegkonyhás vendéglátó üzlet szellőző, szagelszívó rendszerét a gyártó által meghatározott rendszerességgel, annak hiányában melegkonyhás vendéglátó hely és melegkonyhás vendéglátó üzlet esetében évente tisztítani, és annak elvégzését írásban igazolni kell.
- Az épület zárásakor ellenőrizni kell a munkahely tűzvédelmi használati szabályainak megtartását. Az ellenőrzést a helyiség, épület zárással megbízott dolgozó köteles elvégezni.
- Ellenőrizni kell:
 - a. a szükséges áramtalanítás megtörtént,
 - b. nem áll-e fenn olyan rendellenesség, ami tüzet okozhat,
 - c. a bejárati ajtók megfelelően zártak,
 - d. illetéktelen személy nem maradt az épületben,
 - e. a tűzjelző rendszer üzemképes állapotban van.

5.3 Kijárat, vészkijárat

- A személyek tartózkodására, közlekedésére szolgáló és üzemelés alatt álló helyiségek kiürítésre szolgáló ajtóit lezárni, üzemszerűen zárva tartani akkor lehet, ha az ajtó vészeseti nyithatóságát biztosítják.
- Üzemelési idő alatt a helyiség, épület kijáratí ajtóját kulccsal, vagy olyan retesszel, amely mindkét oldalról nem nyitható lezárni nem szabad.
- Rendezvények során a vészkijáratí ajtó gyors nyithatóságát minden esetben biztosítani kell.
- Az elektromos tartó mágnessel szerelt ajtók esetén a gyors nyitást a telepített nyitási jelzésadó, a tűzjelző kézi jelzésadó működtetésével lehet végrehajtani. A tűzjelzésadó automatikus jelzése nyitja

- a tartó mágnessel szerel vészkijáratú ajtókat. Lovardában a portaszolgálatos (biztonsági szolgálatos), Kazánházban, Klinika Klub területén a pultos személy a működtető kapcsoló lekapcsolásával is nyitott helyzetbe helyezheti a vészkijáratú ajtókat.
- A kiürítésre szolgáló, vezérléssel működő ajtók esetében a kézi erővel történő nyitást minden esetben biztosítani kell.
 - A menekülési útvonalon beépített ajtónál függöny, szélfogó csak úgy helyezhető el, hogy az széthúzáskor a kijáratot ne szűkítse. A függöny a padló síkját nem érheti el, belső széleit eltérő színű csíkkal kell megjelölni.
 - A tömegtartózkodásra szolgáló helyiség menekülésre kiürítésre szolgáló ajtóit és a tömegtartózkodásra szolgáló helyiség menekülési útvonalán beépített ajtókat egy mozdulattal nyithatóan kell kialakítani.
 - Az elektromos ajtózárral szerelt épületekben dolgozók a jelen szabályzatban foglaltakon túl kiadott vészkijáratú ajtók tartó mágnesének használatára vonatkozó utasítás szerint járnak el tudomásra jutott tűz vagy egyéb esemény jelzése esetén.

5.4 Kiürítés

- Az épületeket úgy kell kialakítani, hogy tűz esetén
 - az épületben, épületen tartózkodó személyek
 - a tartózkodási helyüket elégséges számú, átbocsátóképességű és megfelelő helyen beépített kijáraton elhagyhassák,
 - a tartózkodási helytől mérve a megengedett elérési távolságon vagy időtartamon belül menekülési útvonalra, biztonságos térbe vagy átmeneti védett térbe juthassanak,
- kiürítést
 - geometriai módszerrel, vagy
 - számítássalkell megtervezni.
- A kiürítés geometriai módszerrel való tervezése, ellenőrzése során a menekülési útvonal, a biztonságos tér és az átmeneti védett tér elérési távolságának és a menekülési útvonalnak megengedett legnagyobb hosszúságát, továbbá a kiürítési útvonal megengedett legkisebb szabad szélességét a kiürítési útvonalon beépített nyílászárók, valamint szűkületek megengedett legkisebb szabad belméretét kell ellenőrizni.
- A helyiség, szabadtér, terület befogadóképességét az alábbi létszámadatok közül nagyobb létszám jelenti:
 - tervezői, üzemeltetési adatszolgáltatás szerinti, kiüríthető létszám,
 - fajlagos értékkel számított, kiüríthető létszám.
 - Amennyiben a befogadóképesség tervezői, üzemeltetési adatszolgáltatás szerinti, kiüríthető létszám, alapján került meghatározásra, az üzemeltető vállalja annak folyamatos betartását.

5.5 Raktározás, tárolás

- Éghető szilárd anyagot, éghető folyadékot vegyesen tárolni nem szabad.
- Éghető anyag tárolását nem éghető anyagú állványon, polcon szabad végezni.
- Nem éghető gázt tartalmazó gázpalack tárolását a kijelölt helyen kell végezni. (büfé pult, kijelölt tartalék gázpalack tároló) A gázpalackokat eldőlés ellen rögzíteni kell. (kikötéssel)
- Éghető gázt tartalmazó tartalék gázpalack tárolása az egyedileg engedélyezett helyen végezhető. (Nagyterdei étterem konyha ételmaradék tároló helyiségben, Lovarda külső raktár terület)

5.6 Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység

- Nyílt láng használatával járó szerelési, javítási munkát végezni csak előzetes írásbeli „Engedély alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységgel járó munkavégzéséhez” engedély alapján szabad. /1 sz. melléklet/
- Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet az előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége.
 - A Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT. részéről alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzését engedélyező:
 - Fejlesztési Műszaki ügyvezető igazgató
 - Üzemeltetési igazgató
 - Catering igazgató
 - Technikai csoportvezető
 - Műszaki vezető
 - Létesítmény vezető
 - Tűzvédelmi megbízott
- Az engedélyező, munkát közvetlenül irányító köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki, valamint a tűzveszélyes tevékenység nem kezdhető meg.
- Műsoros rendezvény során a nyílt láng használata, vagy a színpadon történő dohányzáskor is szükséges az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére szóló engedély megléte. Ilyen esetekben a veszélyes tevékenységet végzőnek dokumentáltan kioktatottnak kell lenni.
- Az engedélyt a tűzveszélyes tevékenységet elrendelő adja ki, melyet a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT. arra jogosult vezetőjének, vagy a tűzvédelmi megbízottnak láttatnia kell. Az írásos engedélyt a munka végzésének ideje alatt a tűzveszélyes tevékenységet elrendelő köteles a munkahelyen tartani.
- Műsoros rendezvény esetén a tűzveszélyes tevékenység végzésére szolgáló engedély kiadója a műsoros rendezvény főszervezője, a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT. részéről felügyeletet ellátó ügyeletes láttatja. Az engedély egy példányát a rendezvény ügyeletes irattárazza.
- Engedélyező személy:
 - a./ a munka, a rendezvény megkezdése előtt köteles meggyőződni arról, hogy a munka végzése a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően van-e előkészítve, a rendezvény megfelel az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységi engedélyben foglaltaknak,
 - b./ az engedélyen fel kell sorolni mindazokat a legfontosabb tűzvédelmi követelményeket, amelyekre az elvégzendő munka, vagy rendezvény során figyelemmel kell lenni.
 - c./ nyílt lánggal járó szerelési- javítási munkát, pirotechnikai tevékenységet csak megfelelő szakmai képesítéssel és érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy csak kifogástalan állapotban lévő berendezéssel, munkaeszközzel végezhet.
 - d./ műsoros rendezvény tartása során a nyílt láng használatával, dohányzással járó tevékenységet végzőnek dokumentáltan kioktatottnak kell lenni.
 - f./ olyan helyen, ahol a nyílt láng használata tűz vagy robbanás veszéllyel jár, a munkát csak abban az esetben szabad engedni, ha a veszélyeztetett környezetből az éghető anyagot eltávolították, illetve a meggyulladástól védtek, a munka megkezdése előtt a tűz és robbanásveszélyt megszüntették.

g./ tűzveszélyes környezetben végzett nyílt lánggal járó munkához a munkát megrendelő Debreceni Campus KFT. munkahely felelős vezetője kioktatott dolgozóiból felügyeletet köteles biztosítani.

h./ a munkavégzés helyén a munkát elrendelő a keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, kézi tűzoltó készüléket köteles készenlétben tartani.

i./ a munka befejezése után a tűzveszélyes munkát végző személy a helyszínt és annak környezetét köteles tűzvédelmi szempontból átvizsgálni és a munka befejezését az engedélyt kiadónak és a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT. által láttamozónak jelenteni.

5.7 Dohányzás, nyílt láng, gyújtóforrás használata

- Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, eldobni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.
- Dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad olyan helyiségben, szabadterén ahol fokozottan tűz - vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak elő, tárolnak, dolgoznak fel, használnak. A dohányzás, nyílt láng használatának tilalmát biztonsági jellel kell jelölni.
- Fokozottan tűz - vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségbe vagy szabadterbe, gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalmasszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad.
- Kijelölt dohányzó hely csak épületen kívül a bejáratától mért 5 méter távolságon túl a kijelölt helyen. A dohányzó helyet táblával jelölni kell.
- A dohányzóhelyen megfelelő számú nem éghető anyagú hamutartót vagy vízzel töltött edényt kell elhelyezni, melybe a dohányzó személy cigarettavéget elhelyezni köteles.

5.8 Idegen vállalat által végzett munka.

- Amennyiben idegen vállalat munkavállalói a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT. által üzemeltetett területen megrendelt munkát végeznek, csak a részükre meghatározott munkaterületen tartózkodhatnak. Ott a meghatározott feladattól eltérő munkát csak külön engedély alapján végezhetnek. Kötelesek megtartani az adott területre érvényes tűzvédelmi előírásokat.

5.9 Villamos berendezések

- A villamos berendezést csak rendeltetésének, méretezésének megfelelően szabad használni
- Olyan villamos berendezést, készüléket, amely használat közben önmagára vagy a környezetére nézve veszélyes felmelegedést okozhat állandó felügyelet mellett szabad üzemben tartani.
- Villamos berendezés és éghető anyagok között olyan távolságot kell megtartani, hogy a berendezés üzemszerű, vagy meghibásodás folytán bekövetkező túlmelegedése, tüzet ne okozzon. A csoportosan elhelyezett működtető kapcsolókat, biztosítókat, az üzemszerűeknek megfelelően kell jelölni.
- Az épület helyiségeiben a világítást az ott végzett tevékenység befejezése után a zárást végző személynek le kell kapcsolni.
- Világítóberendezés és világítóeszközök
 - a) A világítóberendezést és eszközt úgy kell elhelyezni, illetve használni, hogy az tüzet ne okozzon. Éghető díszítőanyagot a világítóberendezéseken, hőfejlesztő készülékeken elhelyezni nem szabad. Irányított fényt sugárzó lámpa 2 méteres távolságon belül éghető anyagra nem sugározhat.
 - b) Mobil megvilágítókat úgy kell elhelyezni és mozgatni, hogy a hősugárzás irányának 2,0 méteres közelében könnyen gyulladó éghető anyag ne legyen
 - c) A világítóberendezést félévenként meg kell tisztítani a ráakódott szennyeződéstől.
 - d) A nem folyamatos üzemű elektromos készüléket műszak végén feszültség mentesíteni kell.

- Villamos berendezést, készüléket rendszeresen (legalább félévente) meg kell tisztítani az olyan szennyeződéstől, amely a berendezés hőátadási viszonyait károsan befolyásolja, vagy amelytől önmaga meggyulladhat.
- A használaton kívüli villamos berendezést feszültség mentesíteni kell, ha fenntartására nincs szükség, le kell szerelni, vissza kell bontani.
- Az elektromos berendezéseket a vonatkozó szabvány előírások megtartásával szabad szerelni. A javításokat a szabványban foglaltak szerint kell kivitelezni.
- A helyiség, szabadter villamos berendezéseit az állami szabványok, jogszabályok által meghatározottak szerint kell létesíteni, használni és a joghatályos OTSZ által előírt időszakonként tűzvédelmi szempontból felülvizsgálni.
- A villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatát végzőnek megfelelő képesítésekkel és érvényes tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkezni.
- Villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik, időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatot az alábbi időpontokban kell elvégezni, vagy elvégeztetni:
 - 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű fokozottan tűz - vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, használatára szolgáló helyiség vagy szabadter esetén legalább 3 évenként,
 - egyéb esetben legalább 6 évenként
- Az üzemeltető a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határidőig megszüntetési, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.
- A villamos berendezések időszakos felülvizsgálatánál megállapított hiányosságok megszüntetéséről az üzemeltetési és fejlesztési ügyvezető igazgató intézkedése alapján az üzemeltetési igazgató, catering igazgató gondoskodik.
- Villamos berendezés javítását csak szakképzett személy végezheti.

5.10 Villámvédelem

- Az építmények villámcsapások hatásaival szembeni védelmét a rendeltetés figyelembevételével az emberi élet elvesztésének kockázata szempontjából kell biztosítani.
- A meglévő építmény rendeltetésének megváltozása során vagy annak az eredeti alapterület 40%-át meghaladó mértékű bővítése esetén a villámcsapások hatásaival szembeni védelmet norma szerinti villámvédelemmel (jelölése: NV) kell biztosítani.
- A villámcsapások hatásaival szembeni védelem a meglévő épületeknél, nem norma szerinti villámvédelemmel biztosított.
- A meglévő, nem norma szerinti villámvédelmi berendezés bővítésének meg kell felelnie a villámvédelem létesítésekor vagy az utolsó felülvizsgálatakor érvényes műszaki követelménynek.
- A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból
 - a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több fokozottan tűz - vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadter esetén legalább 3 évenként,
 - egyéb esetben legalább 6 évenként,
 - a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,
 - sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, felül kell vizsgálatni és a tapasztalt hiányosságokat

a minősítő iratban meghatározott határnápig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

- Az OTSZ szerint létesített villámvédelmi berendezés esetében a felülvizsgálatok vezetésére és abban érdemi munka folytatására csak olyan személy jogosult, aki a jogszabályban meghatározott villámvédelemi berendezés időszakos felülvizsgálója képesítéssel és érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik.

6. Helyiségek használatára vonatkozó részletes előírások

- A Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT. által üzemeltetett épületre, helyiségekre vonatkozó sajátos előírásokat az adott telephelyi épületre, helyiségre e szabályzat mellékletként kiadott helyi „kiegészítő tűzvédelmi szabályozás” tartalmazza.

7. Építmények mértékadó kockázati osztálya

- Jelen szabályzat csak a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT. által önállóan használt épület mértékadó kockázati osztályát jelöli meg.
- A nem önállóan használt épületek kockázati egységét az épületet üzemeltető mértékadó kockázati osztály meghatározása tartalmazza.
- A Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT használt önálló épületek:
 - Lovarda épület Debrecen, Kassai u. 26. **MK egység** (magas mértékadó kockázati osztály)
 - Kazánház épület Debrecen, Böszörményi u. 138 **KK egység** (közepes mértékadó kockázati osztály)
 - Nagyerdei Stadion „Hall” helyiség (Debrecen, Nagyerdei Park 12.) **MK egység** (magas mértékadó kockázati osztály)
 - Klinika Klub épület Debrecen, Nagyerdei körút 98 **AK egység** (alacsony mértékadó kockázati osztály)
 - Víztorony szórakoztató központ **AK egység** (alacsony mértékadó kockázati osztály)

8. Tűzvédelmi jogszabályok megszegésének jogkövetkezményei

- A tűzvédelmi szabályok és előírások betartása fegyelmi és anyagi felelősségre vonás terhe mellett - külön felhívás nélkül is - minden magánszemély kötelessége.
- A tűzvédelmi hatóság - tűzvédelmi szabályok megsértése miatt - helyszíni bírságot szabhat ki, szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségre vonást kezdeményezhet a mulasztást vétő ellen.
- A tűzvédelmi szabályok és előírások megsértőivel szemben a munkáltató, foglalkoztató saját hatáskörben fegyelmi eljárást indíthat, szabálysértési eljárást kezdeményezhet. Fegyelmi eljárás lefolytatására - a kezdeményezésre jogosultak feljegyzése, vagy az ügyvezető igazgató döntése alapján - a fegyelmi jogkört gyakorló jogosult. Szabálysértési feljelentés megtétele az ügyvezető igazgató hatásköre.
- Fegyelemsértést követ el aki:
 - a jogszabályok tűz megelőzési rendelkezéseit, hatósági intézkedéseket nem, vagy nem megfelelően hajtja végre,
 - a megelőző tűzvédelmi szabályok érvényesítése szempontjából felügyeleti, vagy ellenőrzési kötelezettségét vétkesen elmulasztja,
 - aki tüzet észlel és azt szükség esetén nem jelenti a tűzoltóság felé,
 - aki a tűzjelzés lehetőségét, a tűzoltásban való közreműködést megtagadja, a tűz oltását akadályozza, a tűzoltás eredményessége érdekében szükséges felvilágosítást nem adja meg,
 - a tűzoltási célra szolgáló felszerelés- eszközt rendeltetésétől eltérő célra használja, illetve kijelölt helyéről eltávolítja.

Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT.

Debrecen, kassai u.26.

Tűzvédelmi szabályzat

2020.01.22.

engedélyt kiadó cég megnevezése:

1 sz. melléklet

engedély száma:......./202...

ENGEDÉLY alkalomszerű tűzveszéllyel járó munka végzéséhez

Az 54/2014.(XII.5.) BM. számú rendelettel kiadott OTSZ XVIII fejezet 91 pontban meghatározottak, valamint az 202 év hó napján tartott helyszíni szemle alapján munkavégzési engedélyt adok
201 év hó nap órától óráig a helyen
tevékenység végzésére az alább felsorolt tűzvédelmi előírások
maradéktalan betartása mellett:

A tűzveszélyes tevékenységet tilos végezni, mindaddig, amíg a tűz vagy robbanásveszélyt el nem hárították.

A munkahelyen legalább db A-34 tűz oltására alkalmas kézi tűzoltó készüléket, m3 homokot, szórólápatot, liter vizet, m² vizes ponyvát kell készenlétben tartani.

A tűzveszélyes munkák teljes idejére a munkaterület átvizsgálására, felügyeletére kirendelem:

További külön rendelkezések (részletesen fel kell sorolni a megelőző tűzvédelmi feladatokat):

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka befejezését az engedélyt adónak jelenteni kell.

Munkát végző neve:

munkaköre

tűzv. bizonyítvány száma:

Debrecen, 202 év hó nap.

engedélyt kiadó aláírása

Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul vettem, azok folyamatos betartásáért büntetőjogi felelősséget vállalom.

Debrecen, 202 év hó nap

munkát végző aláírása

Megjegyzés

A külső vállalat által végzett tűzveszélyes munkavégzés esetében az engedélyt a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT. illetékes vezetőnek láttamozni kell. *A helyi viszonyoknak megfelelő további előírásokat az engedély minden példányán fel kell tüntetni. A fenti engedélyben foglaltakat a helyi viszonyoknak megfelelően az alábbiakkal egészítem ki:*

A munkavégzést befejeztem, a területet tűzvédelmi szempontból átvizsgáltam.

Debrecen, 202 év hónap nap óra perc.

munkát végző aláírása

Tűzveszélyes tevékenység engedélyezés általános előírásai:

- 1.) Tűzveszélyes tevékenységet **t i l o s** végezni minden olyan helyen, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.
- 2.) A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez. kezdetétől befejezéséig az engedélyező szükség esetén felügyeletet köteles biztosítani.
- 3.) A tűzveszélyes tevékenységnél az engedélyezőnek az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó-felszerelést, készüléket kell készenlétben tartania.
- 4.) A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt, annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka befejezését az engedélyezőnek, és a láttamozónak be kell jelenteni.
- 5.) Tűzveszélyes munkát a hegesztő műhelyen kívül csak engedély alapján szabad végezni.
- 6.) Az engedélyben elő kell írni, hogy a tűzveszélyes munka időtartama alatt állandó vagy időszakos felügyelet szükséges, vagy nem szükséges.
- 7.) A tűzveszélyes tevékenység helyét meg kell tisztítani a gyúlékony anyagoktól, hulladékoktól. A tűzveszélyes tevékenység helyétől a gyúlékony anyagokat legalább 3 m-re kell eltávolítani, amennyiben az eltávolításra nincs lehetőség azokat nem éghető anyagú takaróval, vagy vizes ponyvával kell letakarni.
- 8.) Magasban végzett hegesztésnél gondot kell fordítani arra, hogy a lehulló szikra tüzet ne okozzon. Az elektródavégek elhelyezésére vízzel töltött edényt kell készenlétben tartani. Ha a hegesztést éghető padozatú helyiségben végzik, a padozatot legalább 3 méter sugarú körzetben vízzel fel kell locsolni, vagy nem éghető anyaggal le kell takarni. Több szinten áthaladó csővezeték hegesztése esetén a csővezeték a hegesztési földem szint áttörésnél le kell zárni.
- 9.) Tűzveszélyes folyadékot tároló edény hegesztésénél fokozott figyelmet kell fordítani a szabályok betartására.
- 10.) Hegesztési munkát csak olyan dolgozó végezhet, akiknek hegesztői képzettsége és érvényes tűzvédelmi szakvizsgája van.
- 11.) Hegesztő műhelyen kívüli hegesztéseknél minden esetben időszakos felügyeletről kell gondoskodni.
Az időszakos felügyelet biztosítása a munkát megrendelő cég feladata.
- 12.) Ha a munkánál további rendszabályokat is alkalmazni kell, azt az engedélyben részletesen kell előírni.